

Организация ООО"УК"Единство островов"
 Адрес Тэцевская 4Д ИТП 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445038

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Gп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
22.12.20	10.073	220.0156	221.5703	-	0.04	1.5547	92.10	46.44	45.66	0.00	24.00	
23.12.20	10.779	243.8281	244.7891	-	0.03	0.9609	92.58	48.50	44.09	-0.36	24.36	
24.12.20	10.874	262.8828	263.2188	-	0.02	0.3359	93.09	51.85	41.23	0.00	24.00	
25.12.20	9.631	233.4648	234.0664	-	0.04	0.6016	92.73	51.61	41.12	0.00	24.00	
26.12.20	9.521	267.8125	268.5625	-	0.01	0.7500	89.69	54.26	35.43	0.00	24.00	
27.12.20	7.633	182.5820	183.3281	-	0.02	0.7461	90.57	48.88	41.69	0.00	24.00	
28.12.20	7.776	175.9063	176.6367	-	0.02	0.7305	92.63	48.55	44.08	0.00	24.00	
29.12.20	9.759	232.7461	233.6055	-	0.01	0.8594	96.17	54.39	41.78	0.00	24.00	
30.12.20	10.243	258.0938	258.8008	-	0.00	0.7070	94.64	55.09	39.54	0.00	24.00	
31.12.20	9.088	215.1172	215.9844	-	0.04	0.8672	92.97	50.86	42.11	0.00	24.00	
01.01.21	9.524	253.3007	254.1340	-	0.00	0.8333	89.85	52.37	37.48	0.00	24.00	
02.01.21	9.949	263.2641	264.1894	-	0.00	0.9053	91.03	53.37	37.66	0.00	24.00	
03.01.21	9.504	245.9770	246.6628	-	0.03	0.6859	90.70	52.18	38.52	0.00	24.00	
04.01.21	7.903	182.6282	183.2972	-	0.07	0.6690	89.25	46.09	43.17	0.00	24.00	
05.01.21	8.023	190.7512	191.5018	-	0.04	0.7507	88.32	46.37	41.95	0.00	24.00	
06.01.21	9.054	218.1798	218.9862	-	0.02	0.8064	90.77	49.39	41.38	0.00	24.00	
07.01.21	9.026	216.4153	217.3259	-	0.00	0.9106	89.98	48.39	41.59	0.00	24.00	
08.01.21	9.555	236.5577	237.5094	-	0.00	0.9517	90.23	49.96	40.27	0.00	24.00	
09.01.21	9.363	238.2500	239.1725	-	0.01	0.9225	89.47	50.29	39.18	0.00	24.00	
10.01.21	9.159	225.4895	226.4111	-	0.03	0.9216	90.40	49.90	40.50	0.00	24.00	
11.01.21	10.412	232.6411	233.5339	-	0.01	0.8928	96.12	51.51	44.61	0.00	24.00	
12.01.21	11.507	243.5837	244.3455	-	0.03	0.7617	101.22	54.16	47.06	0.00	24.00	
13.01.21	10.478	186.9292	187.6284	-	0.03	0.6992	103.48	47.61	55.87	0.00	24.00	
14.01.21	11.979	238.8262	239.2156	-	0.00	0.3894	101.68	51.70	49.98	0.00	24.00	
15.01.21	10.999	229.2158	229.8579	-	0.00	0.6421	98.47	50.64	47.83	0.00	24.00	
16.01.21	10.410	216.1191	216.7974	-	0.01	0.6782	97.58	49.56	48.02	0.00	24.00	
17.01.21	12.940	302.9844	303.3840	-	0.00	0.3997	100.42	57.89	42.53	0.00	24.00	
18.01.21	15.195	385.0642	386.8032	-	0.00	1.7390	105.30	66.06	39.24	0.00	24.00	
19.01.21	13.800	323.6377	325.6362	-	0.00	1.9985	104.84	62.41	42.43	0.00	24.00	
20.01.21	12.958	282.6729	284.8062	-	0.00	2.1333	104.53	59.90	45.63	0.00	24.00	
21.01.21	10.918	220.1108	222.0288	-	0.03	1.9180	102.07	52.65	49.42	0.00	24.00	
22.01.21	10.780	227.0874	229.1094	-	0.01	2.0220	100.26	52.96	47.30	0.00	24.00	
Итого	328.815	7652.1553	7682.8994	0.0000	0.56	30.7442	95.54	52.72	42.82	-0.36	768.36	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.21	24:00	233.437	5359.71	5382.34	0.34	528.00
01.01.21	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.20	24:00	1543.649	41998.11	41997.01	347.15	4092.18
22.12.20	00:00	1448.270	39705.66	39696.45	346.93	3851.82
Итого		328.815	7652.16	7682.90	0.56	768.36

Отчетный период 768.00 час. Период норм.работы 768.36 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ.ТЭЦЕВСКАЯ,3 Тел.232-16-76

25 ЯНВ 2021

Ведомость по Л/ИД:

Подпись Котельникова Ж.А.

Организация ООО"УК"Единство островов"
 Адрес Тэцевская 4Д ИТП 2
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445039

Сплд.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
 с 22.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
22.12.20	8.910	186.2734	185.0391	1.2344	0.14	-	91.79	44.07	47.72	0.00	24.00	
23.12.20	10.278	226.3809	225.2691	1.0918	0.19	-	92.28	47.01	45.28	-0.37	24.37	
24.12.20	11.278	264.5059	263.1035	1.4023	0.14	-	92.89	50.39	42.51	0.00	24.00	
25.12.20	10.929	257.3281	255.9922	1.3359	0.30	-	92.55	50.21	42.34	0.00	24.00	
26.12.20	11.522	312.9375	311.2461	1.6914	0.13	-	89.61	52.91	36.70	0.00	24.00	
27.12.20	10.015	239.1289	237.7246	1.4043	0.19	-	90.52	48.75	41.76	0.00	24.00	
28.12.20	10.318	244.4863	242.9961	1.4902	0.00	-	92.57	50.50	42.08	0.00	24.00	
29.12.20	11.455	284.3809	282.7949	1.5859	0.05	-	96.02	55.89	40.13	0.00	24.00	
30.12.20	9.549	231.4180	229.9492	1.4688	0.10	-	94.45	53.33	41.12	0.00	24.00	
31.12.20	8.326	194.8496	193.6328	1.2168	0.00	-	92.66	50.06	42.60	0.00	24.00	
01.01.21	8.710	225.5724	224.1685	1.4038	0.00	-	89.57	51.07	38.50	0.00	24.00	
02.01.21	9.140	235.9365	234.4841	1.4524	0.00	-	90.74	52.13	38.61	0.00	24.00	
03.01.21	8.848	223.1164	221.6862	1.4301	0.00	-	90.43	50.89	39.54	0.00	24.00	
04.01.21	7.607	177.3610	176.2593	1.1017	0.05	-	89.01	46.23	42.78	0.00	24.00	
05.01.21	7.717	185.0909	183.9452	1.1458	0.00	-	88.00	46.42	41.59	0.00	24.00	
06.01.21	8.959	225.3721	224.0023	1.3698	0.00	-	90.59	50.96	39.63	0.00	24.00	
07.01.21	9.484	255.7009	254.1818	1.5192	0.00	-	89.87	52.90	36.97	0.00	24.00	
08.01.21	9.000	230.1333	228.6865	1.4468	0.00	-	90.06	51.07	38.99	0.00	24.00	
09.01.21	8.671	217.1592	215.6664	1.4928	0.04	-	89.21	49.40	39.81	0.00	24.00	
10.01.21	9.544	246.3225	244.9375	1.3850	0.00	-	90.45	51.82	38.62	0.00	24.00	
11.01.21	12.810	370.2922	368.5872	1.7051	0.00	-	95.92	61.48	34.44	0.00	24.00	
12.01.21	13.422	354.9021	353.1716	1.7305	0.00	-	101.28	63.65	37.63	0.00	24.00	
13.01.21	15.547	475.4624	473.2871	2.1753	0.04	-	103.90	71.40	32.49	0.00	24.00	
14.01.21	11.719	277.2266	275.8220	1.4045	0.08	-	102.42	60.34	42.08	0.00	24.00	
15.01.21	9.646	200.7759	199.5901	1.1858	0.00	-	98.07	50.18	47.89	0.00	24.00	
16.01.21	9.296	193.1921	192.0811	1.1111	0.04	-	97.23	49.26	47.97	0.00	24.00	
17.01.21	12.024	283.6863	282.2834	1.4028	0.00	-	100.00	57.79	42.21	0.00	24.00	
18.01.21	14.046	347.7876	346.2510	1.5366	0.04	-	105.01	64.83	40.17	0.00	24.00	
19.01.21	13.061	301.3403	299.8960	1.4443	0.04	-	104.53	61.40	43.13	0.00	24.00	
20.01.21	12.658	285.1108	283.9966	1.1143	0.05	-	104.30	60.11	44.19	0.00	24.00	
21.01.21	10.759	218.2900	217.3853	0.9048	0.07	-	101.85	52.74	49.10	0.00	24.00	
22.01.21	10.763	228.5752	227.5732	1.0020	0.11	-	99.95	53.04	46.92	0.00	24.00	
Итого	336.012	8200.0957	8155.7100	44.3863	1.83	0.0000	95.67	54.84	40.83	-0.37	768.37	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.21	24:00	233.432	5758.41	5727.94	0.58	528.00
01.01.21	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.20	24:00	852.472	25475.27	25344.53	176.95	2926.02
22.12.20	00:00	749.892	23033.58	22916.76	175.70	2685.65
Итого		336.012	8200.10	8155.71	1.83	768.37

Отчетный период 768.00 час. Период норм.работы 768.37 час.
 Период отключения питания (AU) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента [Подпись] Представитель теплоснабжающей организации _____



подписка 00УУ8, 208

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул.ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

25 ЯНВ 2021

Ведомость получил:

Подпись [Подпись] Котельникова Ж.А.