

Организация ООО"УК Единство Остров" Номер договора _____
 Адрес Тецевская 4 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 413085
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.04.20	6.202	289.3008	287.6680	1.6328	0.00	-	73.31	51.94	21.37	0.02	23.98	0
24.04.20	5.935	255.8340	254.8770	0.9570	0.00	-	74.19	51.06	23.13	0.00	24.00	
25.04.20	5.155	214.2344	213.3301	0.9043	0.05	-	74.28	50.29	24.00	0.00	24.00	
26.04.20	4.986	208.9395	208.0371	0.9023	0.00	-	74.35	50.55	23.80	0.00	24.00	
27.04.20	3.989	171.9883	171.1211	0.8672	0.00	-	74.38	51.26	23.13	0.00	24.00	
28.04.20	4.349	202.8105	201.9238	0.8867	0.00	-	73.45	52.08	21.38	0.00	24.00	
29.04.20	3.449	213.6367	212.5586	1.0781	0.00	-	72.02	55.95	16.07	0.00	24.00	
30.04.20	2.216	191.5742	190.7090	0.8652	0.00	-	70.83	59.34	11.49	0.00	24.00	
01.05.20	2.070	180.1816	179.3809	0.8008	0.00	-	70.84	59.43	11.41	0.00	24.00	
02.05.20	1.880	169.0742	168.2891	0.7852	0.00	-	70.69	59.65	11.05	0.00	24.00	
03.05.20	2.020	171.9258	170.9785	0.9473	0.00	-	71.17	59.49	11.67	0.00	24.00	
04.05.20	1.995	168.5117	167.6641	0.8477	0.00	-	71.29	59.53	11.76	0.00	24.00	
05.05.20	2.146	178.8340	178.0371	0.7969	0.00	-	71.03	59.10	11.92	0.00	24.00	
06.05.20	2.031	169.6113	168.6973	0.9141	0.00	-	71.06	59.16	11.90	0.00	24.00	
07.05.20	2.039	186.3184	185.2930	1.0254	0.00	-	70.74	59.87	10.87	0.00	24.00	
08.05.20	1.944	165.8897	165.1426	0.7461	0.00	-	71.01	59.36	11.65	0.00	24.00	
09.05.20	1.779	161.4893	160.7480	0.7402	0.00	-	70.83	59.89	10.94	0.00	24.00	
10.05.20	1.839	158.5156	157.7656	0.7500	0.00	-	71.24	59.71	11.53	0.00	24.00	
11.05.20	2.082	176.5293	175.5820	0.9473	0.00	-	71.01	59.29	11.72	0.00	24.00	
12.05.20	2.058	169.3125	168.4863	0.8262	0.00	-	71.20	59.12	12.08	0.00	24.00	
13.05.20	2.012	169.0996	168.1875	0.9121	0.00	-	70.88	59.06	11.82	0.00	24.00	
14.05.20	2.005	147.3145	146.5801	0.7344	0.00	-	71.66	58.12	13.54	0.00	24.00	
15.05.20	1.990	166.8906	166.1055	0.7852	0.00	-	70.99	59.14	11.85	0.00	24.00	
16.05.20	1.941	157.6426	156.7832	0.8594	0.00	-	71.09	58.85	12.24	0.00	24.00	
17.05.20	2.044	167.5410	166.8066	0.7344	0.00	-	71.19	59.07	12.12	0.00	24.00	
18.05.20	2.012	150.4297	149.5664	0.8633	0.00	-	71.80	58.49	13.30	0.00	24.00	
19.05.20	1.983	173.4355	172.6074	0.8281	0.00	-	70.75	59.39	11.36	0.00	24.00	
20.05.20	2.097	175.5723	174.7207	0.8516	0.00	-	71.24	59.37	11.87	0.00	24.00	
21.05.20	2.034	181.5371	180.5684	0.9688	0.00	-	70.83	59.70	11.13	0.00	24.00	
22.05.20	2.044	162.9883	162.1895	0.7988	0.00	-	71.32	58.86	12.46	0.00	24.00	
Итого	80.324	5456.9609	5430.4043	26.5569	0.05	0.0000	71.81	57.16	14.65	0.02	719.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.05.20	24:00	892.694	32810.15	32664.94	1.01	3430.34
23.04.20	00:00	812.370	27353.19	27234.54	0.96	2710.36
Итого		80.324	5456.96	5430.40	0.05	719.98

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.98 час.
 Период отключения питания (U) 0.024 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (C) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



подписка 1 рр м з

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЕЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 МАЙ 2020

Ведомость получил:

Подпись *Котельникова Ж.А.*
 Котельникова Ж.А.

Организация ООО"УК Единство Остров" Номер договора _____
 Адрес Тещевская 4 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 401147
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.04.20	9.528	366.4141	361.4844	4.9297	0.00	-	73.04	47.09	25.94	0.00	24.00	0.
24.04.20	8.871	321.7695	317.8828	3.8867	0.03	-	73.87	46.36	27.51	0.00	24.00	
25.04.20	7.681	258.5117	255.6953	2.8164	0.00	-	73.73	44.08	29.66	0.00	24.00	
26.04.20	6.895	222.5781	219.7969	2.7813	0.00	-	73.93	43.00	30.92	0.00	24.00	
27.04.20	6.060	196.7070	194.5664	2.1406	0.00	-	73.83	43.08	30.75	0.00	24.00	
28.04.20	6.318	218.5898	216.5508	2.0391	0.00	-	73.18	44.33	28.85	0.00	24.00	
29.04.20	5.225	208.0547	207.3320	0.7227	0.00	-	71.98	46.93	25.05	0.00	24.00	
30.04.20	3.074	160.7969	160.6445	0.1523	0.00	-	70.14	51.09	19.05	0.00	24.00	
01.05.20	3.086	159.7695	158.8594	0.9102	0.00	-	70.22	50.97	19.25	0.00	24.00	
02.05.20	2.872	155.6758	155.3594	0.3164	0.00	-	70.10	51.72	18.38	0.00	24.00	
03.05.20	2.850	150.7461	150.6055	0.1406	0.00	-	70.52	51.68	18.84	0.00	24.00	
04.05.20	2.984	155.6250	155.6250	-	0.00	-	70.53	51.42	19.11	0.00	24.00	
05.05.20	3.184	160.2031	159.6563	0.5469	0.00	-	70.43	50.62	19.81	0.00	24.00	
06.05.20	2.998	150.5664	150.1367	0.4297	0.00	-	70.44	50.59	19.84	0.00	24.00	
07.05.20	2.953	160.0547	160.2539	-	0.00	0.1992	70.13	51.75	18.38	0.00	24.00	
08.05.20	2.951	151.1797	150.8125	0.3672	0.00	-	70.39	50.90	19.49	0.72	23.28	D
09.05.20	2.632	140.7852	140.1602	0.6250	0.00	-	70.05	51.43	18.63	0.00	24.00	
10.05.20	2.613	132.0117	131.4336	0.5781	0.00	-	70.48	50.75	19.73	0.00	24.00	
11.05.20	3.126	151.2383	150.4805	0.7578	0.00	-	70.49	49.88	20.61	0.00	24.00	
12.05.20	3.024	150.4336	149.5156	0.9180	0.00	-	70.48	50.44	20.04	0.00	24.00	
13.05.20	2.905	147.8867	146.9531	0.9336	0.00	-	70.26	50.68	19.58	0.00	24.00	
14.05.20	2.887	136.3633	135.6406	0.7227	0.00	-	71.03	49.92	21.11	0.00	24.00	
15.05.20	2.904	147.8906	147.2969	0.5938	0.00	-	70.28	50.71	19.57	0.00	24.00	
16.05.20	2.917	147.4375	147.1797	0.2578	0.00	-	70.41	50.70	19.72	0.00	24.00	
17.05.20	3.130	154.5195	154.1016	0.4180	0.00	-	70.64	50.45	20.19	0.00	24.00	
18.05.20	2.975	142.0000	141.4414	0.5586	0.00	-	71.10	50.21	20.89	0.00	24.00	
19.05.20	3.065	155.6250	155.1484	0.4766	0.00	-	70.45	50.82	19.63	0.00	24.00	
20.05.20	2.910	151.7656	151.5391	0.2266	0.00	-	70.60	51.49	19.11	0.00	24.00	
21.05.20	3.001	161.1016	160.7266	0.3750	0.00	-	70.20	51.64	18.56	0.00	24.00	
22.05.20	2.891	147.5547	147.7344	-	0.00	0.1797	70.64	51.12	19.53	0.00	24.00	
Итого	118.509	5263.8555	5234.6133	29.6214	0.03	0.3789	71.43	48.98	22.45	0.72	719.28	0.72

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.05.20	24:00	1315.088	40601.47	40024.95	0.89	3429.60
23.04.20	00:00	1196.580	35337.62	34790.33	0.86	2710.32
Итого		118.509	5263.86	5234.61	0.03	719.28

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.28 час.
 Период отключения питания (U) 0.003 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.717 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (e) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



подпись [Инициалы]

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. Тещевская, 3 Тел: 202-16-76

23 МАЙ 2020

Ведомость получил:

Подпись: *[Подпись]* Котельникова Ж.А.