

Организация _____
 Адрес Тэцевская 4 БП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 401147

Сплд.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 1 д/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.07.20	1.973	109.8633	111.3516	-	0.00	1.4883	69.64	51.74	17.90	0.01	23.99U	
24.07.20	1.950	114.5195	116.1211	-	0.00	1.6016	68.87	51.91	16.96	0.01	23.99U	
25.07.20	1.942	108.8164	110.2773	-	0.00	1.4609	69.75	51.97	17.78	0.00	24.00U	
26.07.20	2.075	113.5000	115.0508	-	0.00	1.5508	68.96	50.75	18.21	0.00	24.00U	
27.07.20	2.021	119.6250	121.1797	-	0.00	1.5547	68.29	51.47	16.83	0.01	23.99U	
28.07.20	2.035	119.0820	120.6055	-	0.00	1.5234	68.52	51.50	17.02	0.00	24.00U	
29.07.20	1.238	76.9766	115.4258	-	0.00	38.4492	68.61	52.59	16.01	0.01	23.99U	
30.07.20	0.944	58.5195	123.4922	-	0.00	64.9727	68.31	52.25	16.07	0.00	24.00U	
31.07.20	0.891	55.6133	117.4648	-	0.00	61.8516	68.71	52.76	15.96	0.00	24.00U	
01.08.20	0.889	55.1602	116.5820	-	0.00	61.4219	68.77	52.71	16.05	0.00	24.00U	
02.08.20	0.942	57.8359	122.1211	-	0.00	64.2852	68.16	51.94	16.22	0.00	24.00U	
03.08.20	1.783	104.9531	126.6484	-	0.00	21.6953	68.61	51.69	16.92	0.01	23.99U	
04.08.20	2.084	93.6289	94.7617	-	0.00	1.1328	71.58	49.38	22.19	0.01	23.99U	
05.08.20	2.070	115.0313	115.7305	-	0.00	0.6992	68.91	50.98	17.94	0.00	24.00U	
06.08.20	1.382	89.0625	127.3750	-	0.00	38.3125	68.00	52.56	15.44	0.01	23.99U	
07.08.20	1.615	98.3828	125.9727	-	0.00	27.5898	68.15	51.80	16.34	0.01	23.99U	
08.08.20	2.034	123.9883	124.5859	-	0.00	0.5977	68.77	52.44	16.34	0.00	24.00U	
09.08.20	2.078	117.6680	118.2969	-	0.00	0.6289	69.19	51.60	17.59	0.00	24.00U	
10.08.20	2.037	125.1289	126.1602	-	0.00	1.0313	67.71	51.50	16.21	0.21	23.79U	
11.08.20	2.075	105.7383	107.0234	-	0.00	1.2852	70.28	50.72	19.56	0.00	24.00U	
12.08.20	2.094	126.9219	128.3594	-	0.00	1.4375	68.37	51.94	16.43	0.01	23.99U	
13.08.20	2.139	111.9609	113.1875	-	0.00	1.2266	70.02	50.97	19.04	0.00	24.00U	
14.08.20	1.354	73.5313	117.1758	-	0.00	43.6445	68.86	50.51	18.36	0.01	23.99U	
15.08.20	1.020	57.4063	120.7852	-	0.00	63.3789	69.17	51.48	17.69	0.00	24.00U	
16.08.20	0.728	44.2852	93.6484	-	0.00	49.3633	60.35	43.94	16.40	1.29	22.71D	
17.08.20	0.088	12.7500	27.1406	-	0.00	14.3906	41.63	34.84	6.80	13.36	10.64D	
18.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	25.40	25.40	0.00	24.00	0.00D	
19.08.20	1.438	78.3438	79.3828	-	0.00	1.0391	63.85	45.40	18.45	12.54	11.46UD	
20.08.20	2.311	120.8125	121.7891	-	0.00	0.9766	70.25	51.18	19.07	0.01	23.99U	
21.08.20	2.194	122.3750	123.3984	-	0.00	1.0234	69.86	52.00	17.86	0.01	23.99U	
22.08.20	2.277	129.2383	130.4492	-	0.00	1.2109	70.00	52.45	17.55	0.00	24.00U	
Итого	49.699	2840.7188	3411.5430	0.0000	0.00	570.8244	68.69	51.25	17.43	51.53	692.47	51.52

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.08.20	24:00	1465.974	48880.23	48821.71	0.89	5277.72
23.07.20	00:00	1416.275	46039.51	45410.16	0.89	4585.25
Итого		49.699	2840.72	3411.54	0.00	692.47

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 692.47 час.

Период отключения питания (U) 0.335 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 мин (D) 51.189 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул.Тэцевская, 3 Тел: 202-16-74

24 АВГ 2020

Ведомость по...

Подпись

Шошев А.А.

Организация _____
 Адрес Тэцевская 4 МП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 413085

Спод.: 0.1 - 100.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.1 - 100.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.07.20	1.436	85.3650	84.4697	0.8953	0.00	-	70.35	53.63	16.73	0.01	23.99	U
24.07.20	1.433	92.2827	91.3042	0.9785	0.00	-	69.46	54.03	15.43	0.00	24.00	
25.07.20	1.350	83.6719	82.7810	0.8909	0.00	-	70.46	54.42	16.04	0.00	24.00	
26.07.20	1.446	94.8447	93.8171	1.0276	0.00	-	69.59	54.42	15.17	0.00	24.00	
27.07.20	1.411	100.9534	99.9780	0.9753	0.00	-	68.81	54.93	13.88	0.00	24.00	
28.07.20	1.474	98.1614	97.2583	0.9031	0.00	-	69.11	54.18	14.92	0.00	24.00	
29.07.20	1.411	94.6970	93.8574	0.8396	0.00	-	69.28	54.48	14.80	0.00	24.00	
30.07.20	1.397	99.9988	99.0974	0.9014	0.00	-	68.79	54.92	13.87	0.00	24.00	
31.07.20	1.328	91.8093	90.9844	0.8250	0.00	-	69.30	54.93	14.37	0.00	24.00	
01.08.20	1.313	92.5933	91.7532	0.8401	0.00	-	69.33	55.24	14.09	0.00	24.00	
02.08.20	1.473	107.2329	106.2649	0.9680	0.00	-	68.66	55.03	13.64	0.00	24.00	
03.08.20	1.493	112.9819	112.1406	0.8413	0.00	-	68.48	55.36	13.12	0.00	24.00	
04.08.20	1.486	71.8298	71.3677	0.4622	0.00	-	72.35	51.76	20.60	0.00	24.00	
05.08.20	1.545	94.6951	94.0984	0.5967	0.00	-	69.46	53.24	16.22	0.00	24.00	
06.08.20	1.491	102.6389	101.9805	0.6584	0.00	-	68.67	54.24	14.44	0.00	24.00	
07.08.20	1.397	104.6763	103.9517	0.7246	0.00	-	68.49	55.24	13.25	0.00	24.00	
08.08.20	1.394	94.6651	93.9717	0.7134	0.00	-	69.36	54.73	14.63	0.00	24.00	
09.08.20	1.497	95.6934	94.9771	0.7163	0.00	-	69.76	54.22	15.55	0.00	24.00	
10.08.20	1.442	108.6797	107.8975	0.7822	0.00	-	68.22	55.04	13.18	0.00	24.00	
11.08.20	1.494	83.1328	82.5347	0.5981	0.00	-	70.88	53.01	17.88	0.00	24.00	
12.08.20	1.485	102.8574	102.0762	0.7813	0.00	-	68.89	54.55	14.34	0.00	24.00	
13.08.20	1.543	87.0273	86.3936	0.6338	0.00	-	70.63	52.99	17.63	0.00	24.00	
14.08.20	1.501	101.1343	100.3682	0.7661	0.00	-	69.23	54.48	14.75	0.00	24.00	
15.08.20	1.512	96.2363	95.4951	0.7412	0.00	-	69.68	54.06	15.62	0.00	24.00	
16.08.20	1.111	96.6763	95.9731	0.7031	0.00	-	57.91	46.46	11.46	1.62	22.38	D
17.08.20	0.071	34.6543	34.4175	0.2368	0.00	-	41.46	37.99	3.47	21.14	2.86	D
18.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	27.83	28.03	-0.20	24.00	0.00	D
19.08.20	1.047	65.4951	65.2085	0.2866	0.00	-	64.39	48.31	16.07	12.82	11.18	D
20.08.20	1.626	83.7222	83.3633	0.3589	0.00	-	70.86	51.52	19.33	0.00	24.00	
21.08.20	1.586	87.8071	87.3770	0.4302	0.00	-	70.42	52.44	17.97	0.00	24.00	
22.08.20	1.555	83.9121	83.4858	0.4263	0.00	-	70.61	52.18	18.44	0.00	24.00	
Итого	41.751	2750.1458	2728.6436	21.5023	0.00	0.0000	68.63	53.52	15.11	59.58	684.42	59.58

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.08.20	24:00	92.162	5522.59	5473.61	0.00	1489.93
23.07.20	00:00	50.411	2772.45	2744.96	0.00	805.51
Итого		41.751	2750.15	2728.64	0.00	684.42

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 684.42 час.
 Период отключения питания (И) 0.012 час. Период функ.отказа (Е) 0.000 час.
 Период t1-t2 для инт. приборов (Ф) 59.569 час. Период G<min (г) 0.000 час.
 Период G<max 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. Тэцевская, 3 Тел: 202-16-74

24 АВГ 2020

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись

ШОШЕВ А.А.