

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б
(ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 413919

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	21.0	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
24.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.6	20.8	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
25.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.6	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
26.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.2	20.4	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
27.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.1	20.3	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
28.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	20.2	-0.2	7.1	2.2	24.00	0.00	D
29.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	20.2	-0.1	7.1	2.2	24.00	0.00	D
30.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.1	20.2	-0.1	7.1	2.2	24.00	0.00	D
31.05.21	1.514	75.55	75.88	-0.33	0.00	68.2	48.1	20.1	7.1	2.2	13.24	10.76	ED
01.06.21	2.398	122.18	122.80	-0.62	0.00	69.4	49.8	19.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
02.06.21	2.386	121.02	121.68	-0.66	0.00	69.5	49.9	19.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
03.06.21	2.328	100.97	101.49	-0.52	0.00	71.4	48.4	23.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
04.06.21	2.234	103.75	104.27	-0.52	0.00	70.7	49.3	21.4	7.1	2.2	0.00	24.00	
05.06.21	2.218	104.89	105.45	-0.56	0.00	70.5	49.4	21.1	7.1	2.2	0.00	24.00	
06.06.21	2.330	99.39	99.90	-0.51	0.00	71.6	48.2	23.4	7.1	2.2	0.00	24.00	
07.06.21	2.234	104.38	104.83	-0.45	0.00	70.7	49.4	21.3	7.1	2.2	0.00	24.00	
08.06.21	2.219	108.20	108.70	-0.50	0.00	70.4	50.0	20.4	7.1	2.2	0.00	24.00	
09.06.21	2.183	99.40	99.80	-0.40	0.00	71.1	49.2	21.9	7.1	2.2	0.00	24.00	
10.06.21	2.234	112.74	113.25	-0.51	0.00	69.7	50.0	19.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
11.06.21	2.118	112.90	113.42	-0.52	0.00	69.7	51.0	18.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
12.06.21	1.981	100.01	100.44	-0.43	0.00	70.7	51.0	19.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
13.06.21	2.015	109.79	110.27	-0.48	0.00	69.8	51.5	18.3	7.1	2.2	0.00	24.00	
14.06.21	2.211	103.73	104.46	-0.73	0.00	70.7	49.5	21.3	7.1	2.2	0.10	23.90	D
15.06.21	2.112	95.54	96.23	-0.69	0.00	71.2	49.2	22.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
16.06.21	2.073	94.15	94.82	-0.67	0.00	71.3	49.4	21.9	7.1	2.2	0.00	24.00	
17.06.21	2.075	97.11	97.81	-0.70	0.00	71.0	49.7	21.3	7.1	2.2	0.00	24.00	
18.06.21	1.907	106.45	107.20	-0.75	0.00	69.4	51.6	17.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
19.06.21	1.946	105.02	105.80	-0.78	0.00	70.0	51.5	18.4	7.1	2.2	0.00	24.00	
20.06.21	2.026	103.56	104.30	-0.74	0.00	70.2	50.7	19.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
21.06.21	1.968	92.40	93.00	-0.60	0.00	71.3	50.1	21.2	7.1	2.2	0.00	24.00	
22.06.21	1.866	82.40	82.93	-0.53	0.00	71.6	49.1	22.6	7.1	2.2	0.03	23.97	U
Итого	48.576	2355.53	2368.73	-13.20	0.00	57.5	42.2	15.3	7.1	2.2	205.37	538.63	205.37

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
22.06.21	24:00	1571.089	41106.600	41204.500	0.00	3802.47
23.05.21	00:00	1522.513	38751.070	38835.770	0.00	3263.84
Итого		48.576	2355.530	2368.730	0.00	538.63

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 538.63 час.
 Период отключения питания (U) 0.028 час. Период функц. отказа (E) 0.001 час.
 Период t1-t2 < min (D) 205.345 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул.Тэцевская, 3 тел: 202-16-76

23 ИЮН 2021

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Котельникова

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б
 (ИТП УУ 1) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 428121

Гпод.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.5	24.5	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
24.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.0	24.1	-0.1	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
25.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	23.6	23.7	-0.1	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
26.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	23.2	23.3	-0.1	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
27.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.9	23.0	-0.2	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
28.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.6	22.8	-0.2	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
29.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	22.6	-0.2	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
30.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	22.4	-0.2	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
31.05.21	3.795	120.83	122.44	-1.61	0.00	69.4	38.0	31.4	7.6	2.5	13.27	10.73	Е
01.06.21	3.091	141.33	142.73	-1.40	0.00	69.3	47.5	21.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.06.21	3.054	140.04	141.48	-1.44	0.00	69.4	47.7	21.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.06.21	3.055	121.16	122.17	-1.01	0.00	71.2	46.1	25.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.06.21	3.024	124.78	125.86	-1.08	0.00	70.6	46.4	24.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.06.21	2.872	125.00	126.04	-1.04	0.00	70.4	47.5	22.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.06.21	3.159	121.48	122.45	-0.97	0.00	71.4	45.5	25.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.06.21	2.981	126.40	127.47	-1.07	0.00	70.6	47.1	23.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.06.21	2.972	128.61	129.60	-0.99	0.00	70.3	47.3	23.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.06.21	3.016	121.75	122.73	-0.98	0.00	70.9	46.2	24.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.06.21	2.960	135.66	136.70	-1.04	0.00	69.6	47.9	21.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.06.21	2.868	134.66	135.75	-1.09	0.00	69.6	48.4	21.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.06.21	2.718	122.71	123.66	-0.95	0.00	70.6	48.5	22.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.06.21	2.684	132.11	133.16	-1.05	0.00	69.7	49.4	20.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.06.21	2.983	124.69	125.78	-1.09	0.00	70.7	46.9	23.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.06.21	2.920	119.01	120.15	-1.14	0.00	71.1	46.6	24.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.06.21	2.860	117.75	118.81	-1.06	0.00	71.1	46.9	24.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.06.21	2.816	119.63	120.74	-1.11	0.00	70.9	47.5	23.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.06.21	2.794	134.88	136.16	-1.28	0.00	69.3	48.7	20.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.06.21	2.781	130.25	131.50	-1.25	0.00	69.9	48.6	21.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.06.21	2.756	126.93	128.10	-1.17	0.00	70.1	48.5	21.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.06.21	2.718	115.64	116.66	-1.02	0.00	71.1	47.7	23.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.06.21	2.652	106.11	106.80	-0.69	0.00	71.5	46.6	24.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	67.529	2891.41	2916.94	-25.53	0.00	58.2	40.9	17.3	7.6	2.5	205.27	538.73	205.27

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.06.21	24:00	2034.988	49523.980	49798.610	2.38	3801.64
23.05.21	00:00	1967.459	46632.570	46881.670	2.38	3262.91
Итого		67.529	2891.410	2916.940	0.00	538.73

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 538.73 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 205.270 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮН 2021

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Котельникова