

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (ИТП УУ 1
) - ТС

Номер договора _____
 Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика 445038

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.02.21	16.168	466.62	468.52	-1.90	0.00	104.4	70.0	34.4	7.6	2.5	0.00	24.00	У
24.02.21	14.611	357.33	358.82	-1.49	0.02	105.5	64.8	40.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.02.21	14.006	320.05	321.29	-1.24	0.03	104.5	61.0	43.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.02.21	12.419	273.33	274.90	-1.57	0.04	102.0	56.8	45.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.02.21	11.886	265.98	267.44	-1.46	0.01	99.5	54.9	44.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.02.21	11.766	253.26	254.74	-1.48	0.02	101.3	55.0	46.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.03.21	10.898	239.70	241.01	-1.31	0.00	101.3	56.0	45.3	7.6	2.5	1.53	22.47	
02.03.21	8.318	165.26	166.46	-1.20	0.04	97.2	47.0	50.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.03.21	8.046	175.57	176.71	-1.14	0.00	92.2	46.5	45.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.03.21	8.148	190.48	191.71	-1.23	0.00	89.6	46.9	42.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.03.21	8.695	210.06	211.35	-1.29	0.02	90.9	49.6	41.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.03.21	8.991	212.14	213.46	-1.32	0.02	93.5	51.3	42.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.03.21	9.481	228.24	229.43	-1.19	0.01	94.8	53.4	41.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.03.21	8.430	192.95	194.06	-1.11	0.02	92.8	49.3	43.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.03.21	9.764	224.95	226.30	-1.35	0.00	96.0	52.7	43.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.03.21	11.380	266.69	268.02	-1.33	0.01	99.7	57.2	42.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.03.21	11.145	255.08	256.39	-1.31	0.04	100.9	57.4	43.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.03.21	9.879	214.95	216.10	-1.15	0.01	98.9	53.1	45.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.03.21	9.784	225.79	227.09	-1.30	0.02	96.4	53.2	43.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.03.21	8.937	218.71	220.12	-1.41	0.01	90.6	49.9	40.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.03.21	7.654	198.77	200.14	-1.37	0.01	85.9	47.5	38.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.03.21	7.497	196.10	197.52	-1.42	0.40	85.3	47.2	38.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.03.21	7.400	200.65	202.13	-1.48	0.62	85.0	48.2	36.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.03.21	7.118	194.02	195.47	-1.45	0.38	84.2	47.6	36.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.03.21	6.777	182.50	183.89	-1.39	0.03	84.4	47.3	37.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.03.21	7.020	196.37	197.90	-1.53	0.04	83.2	47.6	35.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.03.21	7.483	222.12	223.62	-1.50	0.05	83.6	50.0	33.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.03.21	6.544	183.87	185.21	-1.34	0.09	83.2	47.7	35.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	270.244	6531.54	6569.80	-38.26	1.94	93.8	52.5	41.3	7.6	2.5	1.53	670.47	1.53

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.21	24:00	866.052	20926.330	21050.160	6.78	1942.47
23.02.21	00:00	595.808	14394.790	14480.360	4.84	1272.00
Итого		270.244	6531.540	6569.800	1.94	670.47

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 670.47 час.

Период отключения питания (У) 1.534 час. Период функц. отказа (Е) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 8 Тел: 202-16-76

24 МАР 2021

Ведомость получил:

Подпись Жестельникова Ж.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (УУ ИТП 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445039

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.02.21	16.802	477.47	479.86	-2.39	0.02	104.3	69.3	35.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.02.21	15.537	390.52	392.51	-1.99	0.15	105.3	65.7	39.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.02.21	14.420	334.54	336.36	-1.82	0.05	104.3	61.4	42.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.02.21	12.799	283.99	285.50	-1.51	0.00	101.9	57.0	44.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.02.21	12.402	285.25	286.71	-1.46	0.05	99.2	55.9	43.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.02.21	12.635	280.91	282.38	-1.47	0.00	101.1	56.3	44.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.03.21	11.941	269.99	271.49	-1.50	22.76	101.1	57.1	44.0	7.6	2.5	0.63	23.37	Е
02.03.21	8.827	180.35	181.23	-0.88	53.19	97.0	48.2	48.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.03.21	8.628	196.15	197.00	-0.85	52.52	92.0	48.1	43.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.03.21	8.555	207.67	208.46	-0.79	52.13	89.4	48.4	41.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.03.21	9.336	233.77	234.75	-0.98	52.38	90.7	50.8	39.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.03.21	9.916	242.65	243.75	-1.10	52.66	93.3	52.6	40.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.03.21	10.305	258.58	259.87	-1.29	51.56	94.6	54.9	39.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.03.21	9.067	214.18	215.30	-1.12	46.34	92.6	50.4	42.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.03.21	10.395	246.84	247.93	-1.09	15.91	95.7	53.8	42.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.03.21	12.328	301.23	302.76	-1.53	22.08	99.5	58.8	40.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.03.21	11.918	283.10	284.47	-1.37	19.00	100.7	58.8	41.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.03.21	10.655	242.45	243.58	-1.13	13.11	98.7	54.9	43.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.03.21	10.246	244.86	246.03	-1.17	0.12	96.3	54.6	41.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.03.21	9.308	232.10	233.03	-0.93	0.11	90.5	50.5	40.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.03.21	7.925	211.87	212.66	-0.79	0.15	85.7	48.4	37.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.03.21	7.660	208.09	208.88	-0.79	0.13	85.1	48.4	36.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.03.21	7.985	223.23	224.07	-0.84	0.16	84.9	49.2	35.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.03.21	7.685	216.78	217.51	-0.73	0.13	84.1	48.7	35.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.03.21	7.752	211.45	212.22	-0.77	0.13	84.2	47.6	36.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.03.21	7.909	220.66	221.40	-0.74	0.15	83.1	47.3	35.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.03.21	8.037	235.23	236.13	-0.90	0.20	83.4	49.3	34.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.03.21	7.123	198.62	199.34	-0.72	0.19	82.9	47.2	35.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	288.094	7132.53	7165.18	-32.65	455.35	93.6	53.3	40.3	7.6	2.5	0.63	671.37	0.63

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.21	24:00	888.396	22039.400	22084.990	458.23	1943.36
23.02.21	00:00	600.302	14906.870	14919.810	2.88	1271.99
Итого		288.094	7132.530	7165.180	455.35	671.37

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.37 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.634 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

24 МАР 2021

Ведомость получил:

Подпись: _____ Котельникова Ж.А.