

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Тэцевская 4 В МП Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 413919  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		Работы Тр
23.02.20	10.642	297.8447	298.1953	-	0.00	0.3506	81.00	45.35	35.65	0.01	23.99	0
24.02.20	9.886	248.3496	248.8555	-	0.00	0.5059	81.30	41.57	39.73	0.00	24.00	0
25.02.20	9.961	275.1885	275.7627	-	0.00	0.5742	79.71	43.59	36.12	0.00	24.00	0
26.02.20	10.320	305.4473	306.1914	-	0.00	0.7441	78.31	44.61	33.71	0.00	24.00	0
27.02.20	9.383	241.8252	242.4482	-	0.00	0.6230	80.89	42.17	38.72	0.00	24.00	0
28.02.20	8.644	230.2148	230.5977	-	0.00	0.3828	78.64	41.16	37.48	0.00	24.00	0
29.02.20	9.504	260.5566	261.2324	-	0.00	0.6758	78.54	42.15	36.40	0.00	24.00	0
01.03.20	10.402	274.7656	275.4590	-	0.00	0.6934	80.72	42.94	37.78	0.00	24.00	0
02.03.20	8.957	256.5820	257.3281	-	0.00	0.7461	80.23	45.41	34.83	0.00	24.00	0
03.03.20	8.985	291.9219	293.0879	-	0.00	1.1660	78.78	48.09	30.69	0.00	24.00	0
04.03.20	9.928	337.1875	338.3047	-	0.00	1.1172	78.72	49.36	29.36	0.00	24.00	0
05.03.20	10.072	353.2520	354.5391	-	0.00	1.2871	78.24	49.82	28.42	0.00	24.00	0
06.03.20	9.687	350.0371	351.2207	-	0.00	1.1836	77.81	50.23	27.59	0.00	24.00	0
07.03.20	9.502	341.0020	342.2012	-	0.00	1.1992	77.70	49.92	27.78	0.00	24.00	0
08.03.20	9.164	342.8164	344.0801	-	0.00	1.2637	77.00	50.35	26.64	0.00	24.00	0
09.03.20	9.045	327.2734	328.5000	-	0.00	1.2266	77.42	49.87	27.55	0.00	24.00	0
10.03.20	9.040	332.0254	333.0527	-	0.00	1.0273	76.96	49.82	27.14	0.00	24.00	0
11.03.20	7.837	285.9395	286.8945	-	0.00	0.9551	77.13	49.81	27.32	0.00	24.00	0
12.03.20	7.879	292.8203	293.6699	-	0.00	0.8496	76.47	49.65	26.82	0.00	24.00	0
13.03.20	8.059	372.3574	373.5059	-	0.00	1.1484	74.30	52.74	21.56	0.00	24.00	0
14.03.20	8.154	368.1895	369.3047	-	0.00	1.1152	74.46	52.41	22.06	0.00	24.00	0
15.03.20	8.735	375.5703	376.6445	-	0.00	1.0742	75.30	52.13	23.17	0.00	24.00	0
16.03.20	8.788	333.3320	334.2969	-	0.00	0.9648	76.80	50.52	26.28	0.00	24.00	0
17.03.20	8.551	334.2402	335.1602	-	0.00	0.9199	76.71	51.21	25.50	0.00	24.00	0
18.03.20	7.599	297.9688	298.8574	-	0.00	0.8887	76.19	50.77	25.42	0.00	24.00	0
19.03.20	7.656	330.3418	331.1426	-	0.00	0.8008	74.81	51.72	23.09	0.00	24.00	0
20.03.20	8.271	342.4316	343.2793	-	0.00	0.8477	75.32	51.26	24.07	0.00	24.00	0
21.03.20	9.331	374.5781	375.5117	-	0.00	0.9336	76.29	51.47	24.82	0.00	24.00	0
22.03.20	10.807	387.2324	388.0352	-	0.00	0.8027	79.12	51.30	27.82	0.00	24.00	0
Итого	264.790	9161.2920	9187.3594	0.0000	0.00	26.0673	77.58	48.76	28.82	0.01	695.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.20	24:00	869.699	24327.35	24398.40	0.00	1967.09
23.02.20	00:00	604.909	15166.06	15211.04	0.00	1271.10
Итого		264.790	9161.29	9187.36	0.00	695.99

Отчетный период 696.00 час. Период норм. работы 695.99 час.

Период отключения питания (и) 0.000 час. Период функц.отказа (Е) 0.000 час.

Период t1-t2 (в) 0.000 час. Период G<min (г) 0.000 час.

Период G<max (с) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



**КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**  
**СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**  
 ул. Тэцевская, 3 Тел: 202-16-76

23 MAR 2020

подписка 167 м<sup>3</sup>

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес Тэцевская 4 В ВП  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 428121

Спод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.02.20	14.220	410.0391	411.9551	-	0.00	1.9160	81.04	46.45	34.59	0.00	24.00	
24.02.20	13.205	339.7422	341.4512	-	0.00	1.7090	81.24	42.45	38.79	0.00	24.00	
25.02.20	12.960	367.4219	369.2695	-	0.00	1.8477	79.42	44.23	35.19	0.00	24.00	
26.02.20	13.188	384.0762	385.5039	-	0.05	1.4277	78.73	44.47	34.25	0.00	24.00	
27.02.20	12.440	328.6602	330.5371	-	0.00	1.8770	80.79	43.02	37.77	0.00	24.00	
28.02.20	11.448	313.5020	315.3691	-	0.04	1.8672	78.51	42.07	36.44	0.00	24.00	
29.02.20	12.541	351.6465	353.6953	-	0.00	2.0488	78.58	43.00	35.58	0.00	24.00	
01.03.20	13.885	374.3887	376.3594	-	0.00	1.9707	80.78	43.78	37.00	0.00	24.00	
02.03.20	11.840	349.0352	350.9375	-	0.04	1.9023	80.06	46.23	33.83	0.00	24.00	
03.03.20	11.873	377.9668	379.5176	-	0.00	1.5508	78.74	47.41	31.32	0.00	24.00	
04.03.20	12.674	421.3691	423.0625	-	0.00	1.6934	78.65	48.67	29.99	0.00	24.00	
05.03.20	12.947	445.9785	447.6543	-	0.00	1.6758	78.22	49.28	28.94	0.00	24.00	
06.03.20	12.409	443.9023	444.1465	-	0.05	0.2441	77.73	49.87	27.86	0.00	24.00	
07.03.20	12.280	435.4219	435.4180	0.0039	0.00	-	77.65	49.54	28.11	0.00	24.00	
08.03.20	11.625	428.5469	429.0273	-	0.00	0.4805	77.00	49.96	27.04	0.00	24.00	
09.03.20	11.791	413.7539	413.9668	-	0.04	0.2129	77.39	48.98	28.41	0.00	24.00	
10.03.20	11.438	421.4668	420.3145	1.1523	0.00	-	76.92	49.87	27.05	0.00	24.00	
11.03.20	10.146	373.4375	373.7539	-	0.05	0.3164	77.13	50.05	27.08	0.00	24.00	
12.03.20	10.313	406.2754	405.3496	0.9258	0.00	-	76.35	51.05	25.29	0.00	24.00	
13.03.20	10.460	513.6133	512.4883	1.1250	0.04	-	74.29	54.02	20.27	0.00	24.00	
14.03.20	10.569	507.3320	507.8672	-	0.04	0.5352	74.40	53.67	20.74	0.00	24.00	
15.03.20	10.991	476.9570	479.2070	-	0.04	2.2500	75.24	52.29	22.95	0.00	24.00	
16.03.20	10.914	408.4199	414.9453	-	0.00	6.5254	76.82	50.19	26.63	0.00	24.00	
17.03.20	10.920	420.8027	424.6777	-	0.04	3.8750	76.65	50.80	25.86	0.00	24.00	
18.03.20	9.835	386.3633	389.9746	-	0.04	3.6113	76.04	50.67	25.37	0.00	24.00	
19.03.20	10.373	453.3398	454.7715	-	0.00	1.4316	74.81	52.02	22.79	0.00	24.00	
20.03.20	10.484	436.9219	439.5859	-	0.04	2.6641	75.25	51.35	23.90	0.00	24.00	
21.03.20	11.839	465.2559	469.5898	-	0.00	4.3340	76.37	51.01	25.35	0.00	24.00	
22.03.20	13.825	484.6230	488.1543	-	0.04	3.5313	79.08	50.65	28.43	0.00	24.00	
Итого	343.434	11940.2598	11988.5508	3.2070	0.57	51.4982	77.56	48.88	28.67	0.00	696.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.20	24:00	1132.662	32090.14	32258.73	1.40	1967.97
23.02.20	00:00	789.228	20149.88	20270.18	0.83	1271.97
Итого		343.434	11940.26	11988.55	0.57	696.00

Отчетный период 696.00 час. Период норм. работы 696.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*подписка 150 м3*

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 МАР 2020

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись *Жотельникова Ж.А.*