

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес Тэцевская 4 Б МП \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 413919 \_\_\_\_\_

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм  
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.05.2020 по 18.06.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.05.20	2.541	159.3398	159.8398	-	0.00	0.5000	71.55	55.70	15.86	0.00	24.00	U
24.05.20	2.620	166.5586	167.0703	-	0.00	0.5117	71.50	55.86	15.64	0.00	24.00	U
25.05.20	1.882	290.2652	291.2344	-	0.00	0.9492	52.85	46.12	6.73	3.73	20.27	UD
26.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
27.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
28.05.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.36	20.77	-0.41	24.00	0.00	UD
29.05.20	0.000	0.0156	0.0000	0.0156	0.00	-	20.08	20.37	-0.30	24.00	0.00	UD
30.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
31.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
01.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
02.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
03.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	U
04.06.20	0.000	0.4414	0.0000	0.4414	0.00	-	17.20	18.08	-0.88	24.00	0.00	UD
05.06.20	0.000	0.2695	0.0000	0.2695	0.00	-	18.20	18.43	-0.23	24.00	0.00	D
06.06.20	0.000	0.0469	0.0000	0.0469	0.00	-	18.48	18.60	-0.12	24.00	0.00	D
07.06.20	0.000	0.0273	0.0000	0.0273	0.00	-	18.51	18.62	-0.11	24.00	0.00	D
08.06.20	1.890	227.0820	228.1836	-	0.00	1.1016	71.02	62.77	8.25	10.25	13.75	D
09.06.20	2.460	522.7617	525.3867	-	0.00	2.6250	72.06	67.09	4.97	3.08	20.92	D
10.06.20	2.344	534.0156	536.5078	-	0.00	2.4922	71.92	67.20	4.72	3.71	20.29	ED
11.06.20	2.276	533.8047	536.7305	-	0.00	2.9258	72.62	67.98	4.63	4.10	19.90	D
12.06.20	1.894	532.7852	535.4688	-	0.00	2.6836	72.45	68.34	4.10	5.61	18.39	ED
13.06.20	1.889	535.7422	538.0664	-	0.00	2.3242	72.26	68.12	4.13	5.98	18.02	D
14.06.20	2.210	533.6484	535.7578	-	0.00	2.1094	72.33	67.70	4.63	5.10	18.90	ED
15.06.20	2.093	300.6211	301.8594	-	0.00	1.2383	72.24	64.61	7.63	3.71	20.29	D
16.06.20	2.295	116.7734	117.2148	-	0.00	0.4414	72.40	52.84	19.56	0.00	24.00	U
17.06.20	2.241	130.2109	130.6914	-	0.00	0.4805	71.28	54.16	17.12	0.00	24.00	U
18.06.20	2.177	138.3750	138.9180	-	0.00	0.5430	70.72	55.08	15.64	0.00	24.00	U
Итого	30.813	4722.8047	4742.9237	0.8007	0.00	20.9259	70.89	64.03	6.86	357.27	290.73	357.27

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.06.20	24:00	1235.101	42778.51	42902.84	0.00	3721.80
23.05.20	00:00	1204.289	38055.71	38159.91	0.00	3431.08
Итого		30.813	4722.80	4742.93	0.00	290.73

Отчетный период 648.00 час. Период норм. работы 290.73 час.  
 Период отключения питания (U) 199.368 час. Период функц.отказа (E) 12.332 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 2145.574 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (S) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Итого*  
*168 м3*

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮН 2020

Ведомость получил:

*Жуков* Кустерникова Ж.А.

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес Тэчевская 4 В БП  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 428121

Год.: 0 - м3/ч Ду= мм  
 Годр.: 0 - м3/ч Ду= мм  
 Год : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 23.05.2020 по 22.06.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.05.20	3.526	184.7344	185.2383	-	0.00	0.5039	71.41	52.41	19.00	0.02	23.98	U
24.05.20	3.768	194.6992	195.3906	-	0.00	0.6914	71.41	52.15	19.27	0.00	24.00	U
25.05.20	2.489	260.4414	261.4883	-	0.00	1.0469	52.98	43.46	9.52	3.27	20.73	UD
26.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
27.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
28.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
29.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
30.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
31.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
01.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
02.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
03.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
04.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
05.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
06.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
07.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
08.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
09.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
10.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
11.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
12.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
13.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
14.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
15.06.20	1.743	83.6250	84.3047	-	0.00	0.6797	71.84	51.08	20.76	11.60	12.40	U
16.06.20	3.070	151.8945	153.0898	-	0.00	1.1953	72.30	52.18	20.12	0.00	24.00	U
17.06.20	3.167	173.7148	175.5938	-	0.00	1.8789	71.13	52.99	18.14	0.00	24.00	U
18.06.20	3.004	180.6484	181.9375	-	0.00	1.2691	70.62	54.09	16.54	0.00	24.00	U
19.06.20	2.897	178.5938	179.8320	-	0.00	1.2383	70.76	54.63	16.13	0.00	24.00	U
20.06.20	2.844	186.8945	188.3516	-	0.00	1.4570	70.29	55.16	15.12	0.00	24.00	U
21.06.20	3.040	175.5938	177.0156	-	0.00	1.4219	71.02	53.80	17.22	0.00	24.00	U
22.06.20	3.004	168.0039	169.0977	-	0.00	1.0938	71.42	53.62	17.79	0.02	23.98	D
Итого	32.554	1938.8438	1951.3398	0.0000	0.00	12.4962	68.72	52.02	16.71	494.90	249.10	494.90

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.06.20	24:00	1597.536	49921.86	50296.23	2.11	3681.07
23.05.20	00:00	1564.982	47983.01	48344.89	2.11	3431.96
Итого		32.554	1938.84	1951.34	0.00	249.10

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 249.10 час.

Период отключений питания (P) 494.627 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 <min (F) 0.270 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G<max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*подпись*  
*15 м3*

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮН 2020

Ведомость получил:

Подпись *Ж.А.* ИТЕНЬНИКОВА Ж.А.

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес Тэцевская 4 Б МП  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 413919

Свод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.06.2020 по 22.06.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.06.20	1.193	50.9771	51.1769	-	0.00	0.1998	70.95	47.63	23.32	11.13	12.87	UE
20.06.20	1.974	99.2118	99.6374	-	0.00	0.4256	70.29	50.48	19.81	0.00	24.00	
21.06.20	2.080	93.2996	93.6385	-	0.00	0.3389	71.31	49.10	22.21	0.00	24.00	
22.06.20	2.013	89.9395	90.2478	-	0.00	0.3084	71.59	49.30	22.30	0.00	24.00	
Итого	7.259	333.4280	334.7006	0.0000	0.00	1.2727	71.03	49.34	21.69	11.13	84.87	11.13

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.06.20	24:00	7.259	333.43	334.70	0.00	84.87
19.06.20	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого		7.259	333.43	334.70	0.00	84.87

Отчетный период 96.00 час. Период норм.работы 84.87 час.

Период отключения питания (U) 1.096 час. Период функц.отказа (E) 10.039 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



**КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**  
**СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

**23 ИЮН 2020**

Ведомость получил:

Подпись: *Ж.А. Котельникова* **Ж.А.**