

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (ИТП УУ 1
) - ТС

Номер договора _____
 Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика 445038

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.07.21	0.876	59.47	59.50	-0.03	0.00	69.2	54.6	14.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.07.21	0.886	60.62	60.60	0.02	0.00	69.2	54.7	14.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.07.21	0.945	60.54	60.52	0.02	0.00	69.5	53.9	15.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.07.21	0.955	62.75	62.76	-0.01	0.00	69.1	54.0	15.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.07.21	0.972	65.01	65.03	-0.02	0.00	69.0	54.1	14.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.07.21	0.961	68.09	68.06	0.03	0.00	68.6	54.6	14.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.07.21	0.932	65.42	65.39	0.03	0.00	68.7	54.5	14.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.07.21	0.918	66.62	66.60	0.02	0.00	68.9	55.3	13.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
31.07.21	0.968	62.47	62.39	0.08	0.00	69.3	53.9	15.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.08.21	1.016	62.40	62.34	0.06	0.00	69.5	53.3	16.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.08.21	0.971	61.98	61.89	0.09	0.00	69.3	53.7	15.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.08.21	0.978	61.70	61.52	0.18	0.00	69.4	53.7	15.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.08.21	0.943	59.21	59.10	0.11	0.00	69.5	53.7	15.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.08.21	0.962	60.22	60.08	0.14	0.00	69.4	53.5	15.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.08.21	0.917	61.75	61.60	0.15	0.00	69.5	54.7	14.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.08.21	0.938	64.38	64.23	0.15	0.00	68.9	54.4	14.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.08.21	1.052	64.17	63.99	0.18	0.00	69.3	53.0	16.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.08.21	1.032	70.18	69.88	0.30	0.00	68.2	53.6	14.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.08.21	0.977	57.29	57.20	0.09	0.00	69.8	52.8	17.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.08.21	1.003	59.63	59.47	0.16	0.00	69.5	52.7	16.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.08.21	0.954	59.83	59.69	0.14	0.00	69.5	53.6	15.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.08.21	1.014	60.27	60.05	0.22	0.00	69.5	52.8	16.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.08.21	0.959	58.53	58.36	0.17	0.00	69.6	53.3	16.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.08.21	1.121	62.47	62.32	0.15	0.00	69.7	51.9	17.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.08.21	0.979	63.02	62.84	0.18	0.00	69.2	53.8	15.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.08.21	1.036	60.66	60.55	0.11	0.00	69.6	52.6	17.0	-	7.6	2.5	-0.09	24.09	
18.08.21	1.013	57.27	57.12	0.15	0.00	70.0	52.4	17.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.08.21	0.118	4.33	4.40	-0.07	0.00	68.1	40.9	27.2	-	7.6	2.5	15.28	8.73	Е
20.08.21	0.452	27.81	27.71	0.10	0.00	68.0	51.8	16.2	-	7.6	2.5	9.56	14.44	Е
21.08.21	0.878	57.66	57.43	0.23	0.00	69.4	54.3	15.1	-	7.6	2.5	0.01	23.99	Е
22.08.21	0.549	190.38	190.64	-0.26	0.00	52.9	49.0	4.0	-	7.6	2.5	8.15	15.85	Е
Итого	28.275	1956.13	1953.26	2.87	0.00	68.7	53.1	15.6	-	7.6	2.5	32.91	711.09	32.91

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
22.08.21	24:00	1139.662	33825.000	34032.970	9.22	5216.48
23.07.21	00:00	1111.387	31868.870	32079.710	9.22	4505.39
Итого		28.275	1956.130	1953.260	0.00	711.09

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 711.09 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 32.914 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 ТЕР. 202-16-76

23 АВГ 2021

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445039

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Класс ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работ. Тр	
23.07.21	0.886	69.30	69.14	0.16	0.00	68.4	55.8	12.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.07.21	0.940	71.42	71.17	0.25	0.00	68.3	55.2	13.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.07.21	1.003	72.11	71.91	0.20	0.00	68.6	54.8	13.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.07.21	0.955	74.47	74.22	0.25	0.00	68.3	55.6	12.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.07.21	0.910	73.00	72.72	0.28	0.00	68.2	55.8	12.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.07.21	0.961	79.91	79.48	0.43	0.00	67.9	56.0	11.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.07.21	0.966	79.35	78.94	0.41	0.00	68.0	55.9	12.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.07.21	0.978	77.30	77.06	0.24	0.00	68.1	55.6	12.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
31.07.21	0.915	72.19	71.98	0.21	0.00	68.4	55.8	12.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.08.21	0.975	73.32	73.04	0.28	0.00	68.6	55.4	13.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.08.21	0.918	72.52	72.36	0.16	0.00	68.5	55.9	12.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.08.21	0.950	70.33	70.08	0.25	0.00	68.6	55.2	13.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.08.21	0.945	68.66	68.43	0.23	0.00	68.6	55.0	13.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.08.21	0.911	70.76	70.53	0.23	0.00	68.5	55.8	12.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.08.21	0.921	70.43	70.14	0.29	0.00	68.7	55.7	13.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.08.21	0.955	74.55	74.23	0.32	0.00	68.2	55.4	12.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.08.21	1.033	74.69	74.34	0.35	0.00	68.5	54.7	13.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.08.21	0.951	82.89	82.38	0.51	0.00	67.6	56.2	11.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.08.21	0.936	70.38	70.10	0.28	0.00	68.8	55.6	13.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.08.21	0.948	71.60	71.30	0.30	0.00	68.6	55.5	13.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.08.21	0.943	69.77	69.44	0.33	0.00	68.6	55.2	13.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.08.21	0.948	72.01	71.75	0.26	0.00	68.7	55.6	13.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.08.21	0.886	67.04	66.78	0.26	0.00	68.8	55.6	13.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.08.21	1.009	71.78	71.41	0.37	0.00	68.8	54.8	14.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.08.21	0.946	72.90	72.58	0.32	0.00	68.4	55.5	12.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.08.21	0.978	73.19	72.79	0.40	0.00	68.8	55.6	13.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.08.21	0.994	67.49	67.22	0.27	0.00	69.0	54.3	14.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.08.21	0.127	4.39	4.15	0.24	0.00	66.9	38.0	28.9	-	7.6	2.5	14.88	9.00	
20.08.21	0.607	47.37	47.15	0.22	0.00	66.7	53.7	13.1	-	7.6	2.5	10.20	13.00	
21.08.21	0.894	66.79	66.50	0.29	0.00	68.5	55.2	13.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.08.21	0.512	178.43	177.05	1.38	0.00	53.8	49.7	4.1	-	7.6	2.5	8.95	15.00	
Итого	27.801	2260.34	2250.37	9.97	0.00	67.9	54.6	13.2	-	7.6	2.5	34.02	709.98	34.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.08.21	24:00	1174.808	36620.250	36653.150	461.95	5233.18
23.07.21	00:00	1147.007	34359.910	34402.780	461.95	4523.20
Итого		27.801	2260.340	2250.370	0.00	709.98

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 709.98 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 34.018 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 АВГ 2021

Ведомость получил:

Подпись Жотельникова Ж.А.