

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б
 (ИТП УУ 1) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 428121

Гпод.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.06.2021 по 22.07.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.06.21	2.486	92.51	93.01	-0.50	0.00	71.2	44.4	26.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.06.21	2.520	96.35	96.90	-0.55	0.00	71.0	44.9	26.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.06.21	2.392	88.10	88.50	-0.40	0.00	71.7	44.6	27.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.06.21	2.168	88.98	89.20	-0.22	0.00	70.9	46.6	24.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.06.21	2.302	84.74	85.13	-0.39	0.00	72.2	45.1	27.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.06.21	2.303	92.64	92.95	-0.31	0.00	70.8	46.1	24.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.06.21	2.318	91.02	91.31	-0.29	0.00	71.2	45.8	25.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.06.21	2.236	92.43	92.84	-0.41	0.00	70.7	46.5	24.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.07.21	2.257	92.54	92.78	-0.24	0.00	71.0	46.7	24.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.07.21	2.142	102.25	102.44	-0.19	0.00	69.6	48.7	20.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.07.21	2.210	93.15	93.37	-0.22	0.00	70.9	47.3	23.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.07.21	2.361	103.13	103.43	-0.30	0.00	70.1	47.3	22.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.07.21	2.307	110.93	111.27	-0.34	0.00	69.1	48.4	20.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.07.21	2.387	102.42	102.76	-0.34	0.00	70.4	47.2	23.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.07.21	2.328	95.93	96.34	-0.41	0.00	71.2	47.0	24.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.07.21	2.284	97.21	97.63	-0.42	0.00	71.0	47.5	23.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.07.21	2.227	93.88	94.31	-0.43	0.00	71.2	47.5	23.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.07.21	2.137	95.54	95.93	-0.39	0.00	70.7	48.4	22.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.07.21	2.281	97.86	98.32	-0.46	0.00	71.1	47.9	23.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.07.21	2.280	96.21	96.55	-0.34	0.00	71.3	47.6	23.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.07.21	2.323	97.47	97.83	-0.36	0.00	71.1	47.4	23.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.07.21	2.299	101.16	101.36	-0.20	0.00	70.5	47.9	22.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.07.21	2.290	97.52	97.78	-0.26	0.00	70.9	47.5	23.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.07.21	2.209	101.99	102.16	-0.17	0.00	70.0	48.5	21.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.07.21	1.836	78.53	78.69	-0.16	0.00	70.4	47.1	23.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.07.21	2.284	95.72	95.91	-0.19	0.00	70.6	46.8	23.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.07.21	2.229	98.05	98.28	-0.23	0.00	70.2	47.5	22.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.07.21	2.201	95.83	96.00	-0.17	0.00	70.3	47.4	22.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.07.21	2.117	96.27	96.53	-0.26	0.00	70.6	48.6	21.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.07.21	2.229	99.75	100.06	-0.31	0.00	70.2	48.0	22.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	67.943	2870.11	2879.57	-9.46	0.00	70.7	47.1	23.7	-	7.6	2.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.07.21	24:00	2102.931	52394.090	52678.180	2.38	4521.64
23.06.21	00:00	2034.988	49523.980	49798.610	2.38	3801.64
Итого		67.943	2870.110	2879.570	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮЛ 2021

Ведомость получил:

Подпись: Котельникова Ж.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ" Номер договора _____
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б Телефон _____
 (ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 413919
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.06.2021 по 22.07.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошис
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.06.21	1.807	73.95	74.48	-0.53	0.00	71.4	47.0	24.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
24.06.21	1.799	75.56	76.11	-0.55	0.00	71.1	47.4	23.7	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
25.06.21	1.710	69.40	69.95	-0.55	0.00	71.9	47.3	24.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
26.06.21	1.669	71.10	71.69	-0.59	0.00	71.1	47.7	23.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
27.06.21	1.723	68.34	68.85	-0.51	0.00	72.4	47.2	25.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
28.06.21	1.671	73.54	74.09	-0.55	0.00	71.0	48.3	22.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
29.06.21	1.673	72.17	72.74	-0.57	0.00	71.3	48.2	23.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
30.06.21	1.675	74.45	75.12	-0.67	0.00	70.8	48.4	22.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
01.07.21	1.619	73.40	74.07	-0.67	0.00	71.1	49.1	22.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
02.07.21	1.597	81.39	82.15	-0.76	0.00	69.7	50.2	19.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
03.07.21	1.626	73.52	74.23	-0.71	0.00	71.0	49.0	22.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
04.07.21	1.732	81.44	82.22	-0.78	0.00	70.3	49.1	21.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
05.07.21	1.652	87.92	88.82	-0.90	0.00	69.2	50.5	18.7	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
06.07.21	1.686	81.33	82.13	-0.80	0.00	70.5	49.9	20.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
07.07.21	1.712	75.94	76.65	-0.71	0.00	71.4	48.9	22.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
08.07.21	1.666	77.56	78.23	-0.67	0.00	71.1	49.7	21.4	-	7.1	2.2	0.04	23.96	У
09.07.21	1.655	75.68	76.33	-0.65	0.00	71.3	49.5	21.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
10.07.21	1.547	75.79	76.46	-0.67	0.00	70.8	50.5	20.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
11.07.21	1.723	77.96	78.58	-0.62	0.00	71.2	49.2	22.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
12.07.21	1.695	77.14	77.79	-0.65	0.00	71.4	49.5	21.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
13.07.21	1.703	78.16	78.85	-0.69	0.00	71.3	49.6	21.7	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
14.07.21	1.713	83.11	83.79	-0.68	0.00	70.6	50.0	20.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
15.07.21	1.691	79.12	79.81	-0.69	0.00	71.1	49.8	21.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
16.07.21	1.633	83.64	84.41	-0.77	0.00	70.1	50.7	19.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
17.07.21	1.459	67.99	68.53	-0.54	0.00	70.6	49.2	21.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
18.07.21	1.670	80.90	81.68	-0.78	0.00	70.8	50.2	20.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
19.07.21	1.592	80.73	81.46	-0.73	0.00	70.3	50.7	19.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
20.07.21	1.604	80.15	80.90	-0.75	0.00	70.5	50.6	19.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
21.07.21	1.602	79.56	80.28	-0.72	0.00	70.7	50.7	20.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
22.07.21	1.650	83.24	84.03	-0.79	0.00	70.4	50.6	19.7	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
Итого	49.954	2314.18	2334.43	-20.25	0.00	70.9	49.3	21.6	-	7.1	2.2	0.04	719.96	0.04

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.07.21	24:00	1621.043	43420.780	43538.930	0.00	4522.43
23.06.21	00:00	1571.089	41106.600	41204.500	0.00	3802.47
Итого		49.954	2314.180	2334.430	0.00	719.96

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.96 час.
 Период отключения питания (U) 0.038 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮЛ 2021

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.