

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б  
(ИТП УУ 1) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 428121

Гпод.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл о/и
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tkв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.10.21	7.610	194.14	195.31	-1.17	0.00	76.4	37.3	39.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.10.21	8.879	224.89	225.52	-0.63	0.00	76.9	37.5	39.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.10.21	9.853	264.14	265.01	-0.87	0.00	76.7	39.4	37.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.10.21	10.275	275.59	277.34	-1.75	0.00	76.9	39.7	37.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.10.21	9.670	254.96	256.77	-1.81	0.00	76.6	38.7	37.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.10.21	8.574	217.61	219.16	-1.55	0.00	77.0	37.7	39.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.10.21	10.634	290.94	292.77	-1.83	0.00	76.7	40.2	36.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.10.21	8.563	223.14	225.28	-2.14	0.00	76.0	37.7	38.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
31.10.21	8.851	223.11	224.77	-1.66	0.00	76.4	36.8	39.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.11.21	8.963	234.75	235.98	-1.23	0.00	76.2	38.1	38.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.11.21	9.648	253.10	254.42	-1.32	0.00	76.8	38.8	38.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.11.21	10.503	288.31	290.35	-2.04	0.00	76.3	39.9	36.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.11.21	11.135	317.24	319.12	-1.88	0.00	75.8	40.8	35.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.11.21	10.194	275.61	277.20	-1.59	0.00	76.3	39.4	36.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.11.21	9.398	244.84	246.58	-1.74	0.00	76.5	38.2	38.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.11.21	10.027	258.92	260.15	-1.23	0.00	76.4	37.8	38.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.11.21	10.009	257.42	259.17	-1.75	0.00	77.0	38.2	38.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.11.21	9.819	250.22	251.92	-1.70	0.01	77.4	38.2	39.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.11.21	12.801	337.85	340.39	-2.54	0.00	79.5	41.7	37.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.11.21	13.578	342.78	345.48	-2.70	0.00	81.9	42.3	39.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.11.21	11.453	275.34	277.89	-2.55	0.00	81.6	40.1	41.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.11.21	12.272	284.49	286.91	-2.42	0.00	82.3	39.2	43.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.11.21	13.666	329.89	332.41	-2.52	0.00	81.9	40.5	41.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.11.21	14.341	343.75	347.03	-3.28	0.00	84.4	42.7	41.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.11.21	14.317	339.97	341.84	-1.87	0.00	84.3	42.3	42.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.11.21	12.662	284.82	286.47	-1.65	0.00	83.7	39.3	44.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.11.21	12.772	296.07	298.03	-1.96	0.00	82.9	39.9	43.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.11.21	13.657	317.96	320.68	-2.72	0.00	84.5	41.6	42.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.11.21	12.949	289.70	292.58	-2.88	0.00	84.4	39.8	44.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.11.21	13.035	276.47	278.74	-2.27	0.00	85.8	38.7	47.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.11.21	13.366	307.57	309.66	-2.09	0.00	84.3	40.9	43.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	343.474	8575.59	8634.93	-59.34	0.01	79.3	39.5	39.9	-	7.6	2.5	0.00	744.00	0.1

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.11.21	24:00	2827.332	73185.220	73591.570	2.39	7287.60
23.10.21	00:00	2483.858	64609.630	64956.640	2.38	6543.60
Итого		343.474	8575.590	8634.930	0.01	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 КВ.202-16-71

23 НОЯ 2021

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись \_\_\_\_\_ КОТЕЛЬНИКОВ И.И.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б  
 (ИТП УУ 2) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 413919

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл сн
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.10.21	6.218	162.78	163.54	-0.76	0.00	76.4	38.3	38.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
24.10.21	6.853	179.37	180.24	-0.87	0.00	76.9	38.8	38.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
25.10.21	7.804	217.64	218.65	-1.01	0.00	76.7	40.9	35.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
26.10.21	7.901	218.80	219.89	-1.09	0.00	76.9	40.9	36.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
27.10.21	7.533	205.23	206.24	-1.01	0.00	76.6	40.0	36.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
28.10.21	6.988	182.15	183.05	-0.90	0.00	77.1	38.8	38.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
29.10.21	8.197	230.92	232.05	-1.13	0.00	76.7	41.3	35.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
30.10.21	6.797	184.47	185.34	-0.87	0.00	76.0	39.2	36.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
31.10.21	6.852	180.63	181.52	-0.89	0.00	76.4	38.6	37.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
01.11.21	6.996	189.58	190.47	-0.89	0.00	76.2	39.4	36.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
02.11.21	7.471	202.39	203.38	-0.99	0.00	76.8	40.0	36.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
03.11.21	8.193	231.40	232.63	-1.23	0.00	76.3	41.0	35.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
04.11.21	8.625	252.13	253.41	-1.28	0.00	75.8	41.7	34.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
05.11.21	8.012	223.32	224.55	-1.23	0.00	76.4	40.6	35.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
06.11.21	7.400	199.93	201.08	-1.15	0.00	76.6	39.6	37.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
07.11.21	8.069	214.08	215.33	-1.25	0.00	76.5	38.9	37.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
08.11.21	7.863	209.08	210.35	-1.27	0.00	77.1	39.5	37.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
09.11.21	7.873	206.98	208.17	-1.19	0.00	77.5	39.5	38.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
10.11.21	10.561	289.64	291.42	-1.78	0.00	79.5	43.1	36.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
11.11.21	10.613	269.93	271.69	-1.76	0.00	81.9	42.6	39.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
12.11.21	9.138	221.34	222.72	-1.38	0.00	81.7	40.5	41.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
13.11.21	10.000	234.28	235.69	-1.41	0.00	82.3	39.7	42.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
14.11.21	10.842	264.63	266.07	-1.44	0.00	81.9	41.0	40.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
15.11.21	11.243	272.02	273.82	-1.80	0.00	84.4	43.1	41.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
16.11.21	11.162	266.76	268.45	-1.69	0.00	84.4	42.6	41.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
17.11.21	10.028	229.48	230.94	-1.46	0.00	83.7	40.1	43.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
18.11.21	9.949	229.79	231.31	-1.52	0.00	83.0	39.7	43.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
19.11.21	10.578	243.62	245.22	-1.60	0.00	84.5	41.2	43.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
20.11.21	10.230	229.01	230.37	-1.36	0.00	84.4	39.8	44.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
21.11.21	10.386	221.36	222.78	-1.42	0.00	85.8	39.0	46.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
22.11.21	10.542	244.06	245.70	-1.64	0.00	84.3	41.1	43.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
Итого	270.917	6906.80	6946.07	-39.27	0.00	79.4	40.3	39.0	-	7.1	2.2	0.00	744.00	0.1

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.11.21	24:00	2190.088	60481.400	60720.750	0.00	7290.83
23.10.21	00:00	1919.171	53574.600	53774.680	0.00	6546.83
Итого		270.917	6906.800	6946.070	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.003 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ СЕТИ  
 ОПЕРАТИВНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
 УЛ. ТЭЦОВСКАЯ, 8 ЕЛ-202-...

22 НОЯ 2021

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

КОТЕЛЬНИКОВ Д.А.