

Организация ООО"УК Единство Остров"
 Адрес Тецевская 4
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 413085

Гпод.: 0 _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.12.19	8.073	229.4609	228.4258	1.0352	0.06	-	83.50	48.39	35.11	0.01	23.99	U
24.12.19	8.589	256.5352	255.8086	0.7266	0.00	-	82.94	49.53	33.40	0.00	24.00	
25.12.19	9.748	277.6758	277.2813	0.3945	0.00	-	87.62	52.60	35.02	0.00	24.00	
26.12.19	10.411	298.0313	297.6563	0.3750	0.00	-	89.70	54.87	34.83	0.00	24.00	
27.12.19	10.383	275.8086	275.5234	0.2852	0.00	-	92.05	54.51	37.54	0.00	24.00	
28.12.19	10.514	285.9727	285.7266	0.2461	0.00	-	91.86	55.20	36.66	0.00	24.00	
29.12.19	10.063	255.1953	254.7617	0.4336	0.00	-	91.48	52.15	39.33	0.00	24.00	
30.12.19	10.916	311.8555	311.2617	0.5938	0.00	-	90.91	56.02	34.90	0.00	24.00	
31.12.19	8.864	231.5781	230.9688	0.6094	0.00	-	86.57	48.38	38.20	0.00	24.00	
01.01.20	7.672	200.9276	200.2355	0.6921	0.06	-	85.74	47.63	38.11	0.00	24.00	
02.01.20	8.658	222.6100	221.8902	0.7199	0.00	-	88.93	50.13	38.80	0.00	24.00	
03.01.20	8.211	224.5777	223.8412	0.7365	0.00	-	85.36	48.88	36.48	0.00	24.00	
04.01.20	7.679	212.5187	211.7250	0.7938	0.00	-	83.42	47.35	36.06	0.00	24.00	
05.01.20	7.750	209.2950	208.4525	0.8425	0.00	-	83.98	47.02	36.96	0.00	24.00	
06.01.20	7.919	216.7466	216.0229	0.7236	0.00	-	84.04	47.57	36.46	0.00	24.00	
07.01.20	8.308	225.2418	224.6843	0.5575	0.00	-	84.93	48.12	36.81	0.00	24.00	
08.01.20	9.800	292.8398	292.3049	0.5349	0.15	-	85.43	52.04	33.38	0.00	24.00	
09.01.20	8.817	250.1804	249.5671	0.6133	0.00	-	84.71	49.55	35.16	0.00	24.00	
10.01.20	8.315	234.9353	234.3105	0.6248	0.00	-	83.56	48.24	35.32	0.00	24.00	
11.01.20	8.268	225.3867	224.7471	0.6396	0.00	-	84.25	47.63	36.61	0.00	24.00	
12.01.20	9.002	265.6399	264.9995	0.6404	0.00	-	83.47	49.66	33.81	0.00	24.00	
13.01.20	8.112	230.1697	229.5942	0.5754	0.08	-	83.43	48.26	35.17	0.00	24.00	
14.01.20	7.557	202.5974	201.9089	0.6885	0.00	-	84.00	46.78	37.23	0.00	24.00	
15.01.20	7.141	192.7688	192.2656	0.5032	0.00	-	83.84	46.88	36.96	1.57	22.43	D
16.01.20	7.598	206.1892	205.2051	0.9841	0.00	-	83.27	46.49	36.78	0.01	23.99	U
17.01.20	6.858	193.9922	192.8972	1.0950	0.00	-	80.90	45.61	35.29	0.00	24.00	
18.01.20	6.969	198.9814	197.9524	1.0291	0.06	-	80.89	45.93	34.96	0.00	24.00	
19.01.20	7.363	209.3059	208.4041	0.9019	0.00	-	81.87	46.76	35.11	0.00	24.00	
20.01.20	7.250	204.3462	203.4785	0.8677	0.00	-	82.23	46.82	35.41	0.00	24.00	
21.01.20	7.130	207.7212	206.9238	0.7974	0.00	-	80.93	46.67	34.26	0.00	24.00	
22.01.20	7.342	215.8970	215.0830	0.8140	0.00	-	81.30	47.36	33.94	0.00	24.00	
Итого	261.276	7264.9819	7243.9077	21.0747	0.42	0.0000	85.39	49.51	35.88	1.59	742.41	1.59

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.20	24:00	173.717	4842.87	4826.49	0.36	526.42
01.01.20	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.19	24:00	1981.669	64877.93	64583.92	6.13	8261.48
23.12.19	00:00	1894.110	62455.82	62166.50	6.06	8045.49
Итого		261.276	7264.98	7243.91	0.42	742.41

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 742.41 час.
 Период отключения питания (U) 0.022 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 1.567 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЕЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.

Организация ООО"УК Единство Остров"
 Адрес Тецевская 4
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 401147

Гпод.: 0 _____ - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0 _____ - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Умп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Vi	Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес		t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.12.19	11.495	302.4492	300.1211	2.3281	0.04	-	83.23	45.29	37.94	0.00	24.00	U
24.12.19	12.181	343.3086	340.3750	2.9336	0.00	-	82.43	47.02	35.41	0.00	24.00	
25.12.19	13.894	381.7813	378.4883	3.2930	0.00	-	87.07	50.77	36.31	0.00	24.00	
26.12.19	14.891	407.1641	405.2773	1.8867	0.09	-	89.35	52.87	36.48	0.00	24.00	
27.12.19	14.778	375.9453	374.5664	1.3789	0.00	-	91.60	52.39	39.21	0.00	24.00	
28.12.19	15.420	394.4141	391.6797	2.7344	0.00	-	91.48	52.48	39.00	0.00	24.00	
29.12.19	14.753	348.0547	345.2500	2.8047	0.06	-	91.20	48.91	42.29	0.00	24.00	
30.12.19	16.286	450.7734	445.2070	5.5664	0.00	-	90.63	54.60	36.03	0.00	24.00	
31.12.19	13.177	322.6758	319.0938	3.5820	0.00	-	86.40	45.64	40.76	0.00	24.00	
01.01.20	11.091	275.0232	271.9902	3.0330	0.05	-	85.15	44.89	40.25	0.00	24.00	
02.01.20	13.250	331.4430	327.7517	3.6913	0.00	-	88.61	48.72	39.89	0.00	24.00	
03.01.20	12.185	316.2813	312.4789	3.8024	0.02	-	85.16	46.71	38.45	-0.00	24.00	
04.01.20	11.260	293.7739	290.6423	3.1315	0.00	-	83.04	44.78	38.26	0.00	24.00	
05.01.20	11.204	288.0692	285.0826	2.9866	0.00	-	83.54	44.71	38.83	0.00	24.00	
06.01.20	11.745	306.5887	303.3596	3.2291	0.03	-	83.59	45.35	38.24	0.00	24.00	
07.01.20	12.492	326.3839	322.5273	3.8566	0.00	-	84.55	46.35	38.20	0.00	24.00	
08.01.20	14.528	422.1760	416.3079	5.8682	0.00	-	85.19	50.86	34.33	0.00	24.00	
09.01.20	12.923	356.0281	351.5288	4.4993	0.03	-	84.45	48.22	36.22	0.00	24.00	
10.01.20	12.253	332.2959	328.3198	3.9761	0.00	-	83.14	46.34	36.80	0.00	24.00	
11.01.20	11.972	310.7275	306.9927	3.7349	0.00	-	83.86	45.40	38.46	0.00	24.00	
12.01.20	13.272	373.1326	368.6201	4.5125	0.00	-	83.20	47.70	35.50	0.00	24.00	
13.01.20	11.713	315.3403	311.3354	4.0049	0.00	-	83.06	45.98	37.07	0.00	24.00	
14.01.20	11.028	276.8286	273.7852	3.0435	0.05	-	83.53	43.76	39.77	0.00	24.00	
15.01.20	10.949	276.2661	184.5410	91.7251	0.00	-	83.81	44.25	39.56	0.91	23.09	D
16.01.20	10.564	274.9689	197.0747	77.8940	0.03	-	81.98	43.63	38.35	0.72	23.28	UD
17.01.20	10.005	263.0381	262.6626	0.3755	0.00	-	80.44	42.46	37.98	0.00	24.00	
18.01.20	10.319	272.3833	272.5303	-	0.02	0.1470	80.54	42.72	37.82	0.00	24.00	
19.01.20	10.973	286.4585	286.7397	-	0.00	0.2813	81.44	43.20	38.24	0.00	24.00	
20.01.20	10.520	273.2686	274.1089	-	0.00	0.8403	81.80	43.37	38.43	0.00	24.00	
21.01.20	10.421	282.3472	282.8237	-	0.00	0.4766	80.60	43.76	36.84	0.00	24.00	
22.01.20	10.858	297.6426	298.0566	-	0.00	0.4141	80.78	44.36	36.42	0.00	24.00	
Итого	382.401	10077.0313	9829.3184	249.8723	0.41	2.1593	85.03	47.16	37.87	1.63	742.37	1.63

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.20	24:00	255.524	6750.47	6529.26	0.23	526.37
01.01.20	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.19	24:00	1657.039	55275.24	55231.20	6.10	6351.23
23.12.19	00:00	1530.162	51948.68	51931.14	5.92	6135.24
Итого		382.401	10077.03	9829.32	0.41	742.37

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 742.37 час.

Период отключения питания (U) 0.007 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 1.622 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул.Тэцевская, 3 Тел: 202-16-76

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.