

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ., Казань г., Тэцевская ул., д. 4  
 (ИТП УУ 2) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 413085

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vи м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл от
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.10.21	4.281	117.85	117.61	0.24	0.00	76.0	39.7	36.3	-	7.7	2.5	0.01	23.99	У
24.10.21	4.932	133.82	133.62	0.20	0.06	76.5	39.7	36.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
25.10.21	5.624	161.48	160.82	0.66	0.07	76.4	41.6	34.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
26.10.21	5.766	165.45	164.80	0.65	0.32	76.6	41.8	34.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
27.10.21	5.433	152.43	151.95	0.48	0.14	76.2	40.7	35.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
28.10.21	4.962	133.22	133.14	0.08	0.00	76.7	39.5	37.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
29.10.21	6.000	177.99	177.20	0.79	0.00	76.4	42.8	33.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
30.10.21	4.931	137.72	137.39	0.33	0.00	75.6	39.9	35.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
31.10.21	4.950	135.31	135.02	0.29	0.05	76.0	39.5	36.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
01.11.21	5.005	139.51	139.13	0.38	0.00	75.8	40.0	35.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
02.11.21	5.417	148.67	148.28	0.39	0.00	76.5	40.1	36.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
03.11.21	5.884	172.13	171.45	0.68	0.14	76.0	41.9	34.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
04.11.21	6.457	196.85	195.97	0.88	0.00	75.5	42.8	32.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
05.11.21	5.879	170.56	169.80	0.76	0.07	76.0	41.6	34.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
06.11.21	5.366	149.71	148.99	0.72	0.00	76.2	40.4	35.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
07.11.21	5.747	158.02	157.64	0.38	0.00	76.1	39.8	36.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
08.11.21	5.719	156.70	156.18	0.52	0.27	76.7	40.3	36.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
09.11.21	5.675	153.88	153.26	0.62	0.14	77.1	40.3	36.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
10.11.21	7.416	214.00	212.95	1.05	0.00	79.2	44.6	34.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
11.11.21	7.533	203.22	202.01	1.21	0.00	81.6	44.6	37.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
12.11.21	6.712	169.31	168.52	0.79	0.46	81.3	41.8	39.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
13.11.21	7.271	180.78	180.01	0.77	0.09	82.0	41.8	40.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
14.11.21	7.817	203.36	202.31	1.05	0.05	81.6	43.2	38.4	-	7.7	2.5	0.44	23.56	У
15.11.21	8.294	212.69	211.59	1.10	0.27	84.1	45.2	38.9	-	7.7	2.5	0.07	23.93	У
16.11.21	8.203	208.57	207.43	1.14	0.06	84.1	44.9	39.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
17.11.21	7.295	173.36	172.50	0.86	0.13	83.3	41.3	42.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
18.11.21	7.275	176.39	175.62	0.77	0.00	82.6	41.4	41.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
19.11.21	7.939	194.56	193.46	1.10	0.00	84.2	43.5	40.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
20.11.21	6.854	160.81	160.03	0.78	0.10	84.1	41.5	42.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
21.11.21	7.599	168.93	168.23	0.70	0.00	85.4	40.6	44.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
22.11.21	7.310	176.06	175.36	0.70	0.00	83.9	42.5	41.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	У
Итого	195.546	5203.34	5182.27	21.07	2.42	79.0	41.6	37.4	-	7.7	2.5	0.52	743.48	У

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vи	Тр
22.11.21	24:00	1625.317	49084.780	48810.700	5.00	7346.28
23.10.21	00:00	1429.771	43881.440	43628.430	2.58	6602.79
Итого		195.546	5203.340	5182.270	2.42	743.48

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.48 час.  
 Период отключения питания (У) 0.518 час. Период функц. отказа (Е) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3  
 ВР-202-10

27 НОЯ 2021

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧАЛ:

Исполн.: \_\_\_\_\_ КОТЕЛЬНИКОВ Д.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4  
 (ИПН УУ 1) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 401147

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл от
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.10.21	6.408	174.96	178.15	-3.19	0.03	75.4	38.8	36.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.10.21	7.275	195.09	198.85	-3.76	0.00	76.0	38.8	37.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.10.21	8.192	237.00	241.03	-4.03	0.00	76.0	41.5	34.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.10.21	8.580	247.50	251.33	-3.83	0.00	76.2	41.6	34.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
27.10.21	7.967	226.35	229.64	-3.29	0.00	75.8	40.6	35.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.10.21	7.462	199.27	202.26	-2.99	0.00	76.2	38.8	37.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.10.21	8.737	252.71	256.83	-4.12	0.00	76.0	41.5	34.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.10.21	7.520	210.67	213.70	-3.03	0.07	75.2	39.6	35.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.10.21	7.650	205.80	208.85	-3.05	0.00	75.6	38.5	37.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
01.11.21	7.583	211.24	214.23	-2.99	0.00	75.4	39.5	35.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
02.11.21	8.094	225.24	228.62	-3.38	0.04	76.1	40.2	35.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.11.21	8.769	260.42	264.59	-4.17	0.00	75.6	42.0	33.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.11.21	9.434	290.46	295.40	-4.94	0.10	75.2	42.8	32.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.11.21	8.783	255.05	259.41	-4.36	0.00	75.7	41.3	34.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
06.11.21	7.909	222.03	225.45	-3.42	0.00	75.7	40.2	35.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
07.11.21	8.494	231.13	234.79	-3.66	0.04	75.7	39.0	36.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.11.21	8.452	232.25	235.67	-3.42	0.00	76.3	39.9	36.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.11.21	8.250	224.11	227.38	-3.27	0.02	76.6	39.8	36.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.11.21	10.668	300.83	304.89	-4.06	0.00	78.8	43.4	35.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.11.21	11.171	303.63	307.87	-4.24	0.40	81.2	44.4	36.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
12.11.21	10.037	255.63	259.31	-3.68	0.00	80.9	41.7	39.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.11.21	10.345	254.42	258.09	-3.67	0.03	81.5	40.9	40.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.11.21	11.266	285.68	289.67	-3.99	0.02	81.2	41.8	39.4	-	9.0	5.0	0.43	23.57	Е
15.11.21	11.978	302.60	306.53	-3.93	0.00	83.6	44.1	39.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.11.21	12.059	303.60	307.78	-4.18	0.04	83.8	44.1	39.7	-	9.0	5.0	0.07	23.93	Е
17.11.21	10.644	255.02	258.83	-3.81	0.00	82.8	41.1	41.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.11.21	10.801	263.07	266.89	-3.82	0.08	82.1	41.1	41.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.11.21	11.301	275.98	279.88	-3.90	0.00	83.8	42.9	40.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
20.11.21	10.835	254.76	258.52	-3.76	0.03	83.6	41.1	42.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.11.21	11.009	243.01	246.55	-3.54	0.00	85.0	39.7	45.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.11.21	11.152	269.49	273.38	-3.89	0.00	83.4	42.1	41.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	288.825	7669.00	7784.37	-115.37	0.91	78.6	41.1	37.5	-	9.0	5.0	0.51	743.49	0.1

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.11.21	24:00	2323.176	64761.330	62890.710	6.37	7350.38
23.10.21	00:00	2034.351	57092.330	55106.340	5.47	6606.89
Итого		288.825	7669.000	7784.370	0.91	743.49

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.49 час.  
 Период отключения питания (У) 0.000 час. Период функц. отказа (Е) 0.506 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 8 ТЛ-202-16--

23 НОЯ 2021

Ведомость получил:

Подпись Жотельников Д.М.