

Организация _____
 Адрес Тэцевская 4 МП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 413085

Спл.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.06.2020 по 22.07.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		Работы Тр
23.06.20	1.568	85.3098	84.5441	0.7657	0.00	-	70.64	52.36	18.28	0.01	23.99	U
24.06.20	1.651	85.2018	84.3197	0.8820	0.00	-	70.84	51.56	19.28	0.00	24.00	
25.06.20	1.676	91.1737	90.2639	0.9099	0.00	-	70.31	52.01	18.29	0.00	24.00	
26.06.20	1.633	82.4646	81.6495	0.8351	0.00	-	71.19	51.48	19.71	0.00	24.00	
27.06.20	1.512	82.4699	81.6245	0.8455	0.00	-	70.66	52.42	18.25	0.00	24.00	
28.06.20	1.582	80.9182	80.0948	0.8233	0.00	-	71.45	51.98	19.46	0.00	24.00	
29.06.20	1.592	79.5303	78.7212	0.8091	0.00	-	71.56	51.63	19.92	0.00	24.00	
30.06.20	1.609	79.2429	78.3859	0.8569	0.00	-	71.60	51.39	20.21	0.00	24.00	
01.07.20	1.763	87.6600	86.7505	0.9095	0.00	-	71.17	51.15	20.02	0.00	24.00	
02.07.20	1.699	83.9214	83.0682	0.8531	0.00	-	71.38	51.22	20.16	0.00	24.00	
03.07.20	1.585	75.2852	74.4775	0.8076	0.00	-	72.27	51.31	20.96	0.00	24.00	
04.07.20	1.424	77.1821	76.3500	0.8322	0.00	-	71.37	53.02	18.36	0.00	24.00	
05.07.20	1.547	77.5131	76.6489	0.8641	0.00	-	71.67	51.81	19.86	0.00	24.00	
06.07.20	1.499	73.5671	72.8226	0.7445	0.00	-	72.18	51.89	20.29	0.00	24.00	
07.07.20	1.526	77.0516	76.3667	0.6849	0.00	-	71.84	52.13	19.71	0.00	24.00	
08.07.20	1.455	92.1935	91.2402	0.9532	0.00	-	69.60	53.91	15.69	0.00	24.00	
09.07.20	1.401	78.9919	78.1912	0.8008	0.00	-	71.03	53.39	17.65	0.00	24.00	
10.07.20	1.388	84.8361	83.9309	0.9052	0.00	-	69.91	53.64	16.27	0.00	24.00	
11.07.20	1.405	81.0356	80.1943	0.8413	0.00	-	70.51	53.27	17.24	0.00	24.00	
12.07.20	1.339	81.6545	80.8088	0.8457	0.00	-	70.10	53.80	16.30	0.00	24.00	
13.07.20	1.413	81.3397	80.4741	0.8656	0.00	-	71.01	53.74	17.27	0.00	24.00	
14.07.20	1.445	82.7683	81.8923	0.8760	0.00	-	70.06	52.70	17.36	0.00	24.00	
15.07.20	1.389	78.2922	77.5049	0.7874	0.00	-	71.05	53.41	17.64	0.00	24.00	
16.07.20	1.350	85.1541	84.3127	0.8413	0.00	-	70.00	54.25	15.75	0.00	24.00	
17.07.20	1.376	80.4951	79.7041	0.7910	0.00	-	70.55	53.56	17.00	0.00	24.00	
18.07.20	1.311	85.1550	84.2769	0.8782	0.00	-	69.90	54.60	15.30	0.00	24.00	
19.07.20	1.418	82.0801	81.2324	0.8477	0.00	-	70.77	53.58	17.18	0.00	24.00	
20.07.20	1.409	89.4634	88.5283	0.9351	0.00	-	69.60	53.95	15.65	0.00	24.00	
21.07.20	1.389	79.7715	78.9312	0.8403	0.00	-	70.80	53.48	17.31	0.00	24.00	
22.07.20	1.467	91.0872	90.1125	0.9746	0.00	-	69.83	53.82	16.01	0.00	24.00	
Итого	44.820	2472.8301	2447.4231	25.4068	0.00	0.0000	70.80	52.77	18.03	0.01	719.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.07.20	24:00	50.411	2772.45	2744.96	0.00	805.51
23.06.20	00:00	5.591	299.62	297.54	0.00	85.52
Итого		44.820	2472.83	2447.42	0.00	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.

Период отключения в период 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 0.000 час. Период Gmin (g) 0.000 час.
 Период Gmax 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ·
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. Тэцевская, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮЛ 2020

Ведомость получил:

Подпись Жотельникова Ж.А.

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Тэцевская 4 ВП Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 401147
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Свод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 23.06.2020 по 22.07.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	
23.06.20	2.188	104.9023	82.5156	22.3867	0.00	-	70.25	49.46	20.79	0.01	23.99U
24.06.20	2.330	106.5156	106.5391	-	0.00	0.0234	70.22	48.41	21.82	0.00	24.00U
25.06.20	2.238	112.4605	112.9492	-	0.00	0.4688	69.71	49.87	19.83	0.01	23.99U
26.06.20	2.219	108.1992	108.1406	0.0586	0.00	-	70.37	49.92	20.44	0.01	23.99U
27.06.20	2.105	105.4922	105.2656	0.2266	0.00	-	70.16	50.27	19.89	0.00	24.00U
28.06.20	2.325	110.6172	110.5839	0.0273	0.00	-	70.71	49.75	20.96	0.00	24.00U
29.06.20	2.249	104.9668	105.4336	-	0.00	0.4648	70.84	49.48	21.36	0.01	23.99U
30.06.20	2.219	101.1133	101.7969	-	0.00	0.6836	70.88	49.00	21.88	0.01	23.99U
01.07.20	2.308	101.9727	102.8281	-	0.00	0.8555	70.48	47.90	22.58	0.00	24.00U
02.07.20	2.297	108.7070	109.8945	-	0.00	1.1875	70.65	49.58	21.07	0.01	23.99U
03.07.20	1.375	64.4102	98.4023	-	0.00	33.9922	71.21	49.92	21.29	0.01	23.99U
04.07.20	0.981	47.6016	99.7930	-	0.00	52.1914	70.61	50.07	20.54	0.00	24.00U
05.07.20	1.030	46.8867	98.4609	-	0.00	51.5742	70.88	48.97	21.91	0.00	24.00U
06.07.20	1.779	76.0977	98.4805	-	0.00	22.3828	71.68	48.36	23.32	0.01	23.99U
07.07.20	2.022	91.3281	91.9180	-	0.00	0.5898	71.10	49.03	22.07	0.01	23.99U
08.07.20	1.948	111.4023	111.6133	-	0.00	0.2109	69.97	51.55	17.42	0.01	23.99U
09.07.20	1.930	103.9297	104.0586	-	0.00	0.1289	70.23	51.73	18.50	0.01	23.99U
10.07.20	1.861	103.6602	103.9844	-	0.00	0.3242	69.22	51.34	17.88	0.01	23.99U
11.07.20	1.839	104.5313	104.9375	-	0.00	0.4063	69.71	52.19	17.52	0.00	24.00U
12.07.20	1.940	101.0313	101.5117	-	0.00	0.4805	69.46	50.33	19.13	0.00	24.00U
13.07.20	2.040	108.1406	108.9805	-	0.00	0.8398	70.23	51.43	18.80	0.01	23.99U
14.07.20	1.911	99.1211	100.1406	-	0.00	1.0195	69.49	50.28	19.21	0.01	23.99U
15.07.20	1.856	100.6914	101.6484	-	0.00	0.9570	70.23	51.86	18.37	0.01	23.99U
16.07.20	1.810	101.8477	103.0234	-	0.00	1.1758	69.32	51.61	17.70	0.01	23.99U
17.07.20	1.826	104.5352	105.4688	-	0.00	0.9336	69.76	52.36	17.40	0.02	23.98U
18.07.20	1.782	105.0000	106.0117	-	0.00	1.0117	69.22	52.32	16.90	0.00	24.00U
19.07.20	1.908	99.8242	100.8945	-	0.00	1.0703	70.02	50.97	19.05	0.00	24.00U
20.07.20	1.941	114.6953	116.1328	-	0.00	1.4375	68.97	52.12	16.85	0.02	23.98U
21.07.20	1.965	105.2305	106.5625	-	0.00	1.3320	70.06	51.44	18.61	0.00	24.00U
22.07.20	1.971	110.3750	111.8438	-	0.00	1.4688	69.16	51.38	17.79	0.01	23.99U
Итого	58.192	2965.3086	3119.8203	22.6992	0.00	177.2108	70.06	50.50	19.56	0.19	719.81 0.19

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.07.20	24:00	1416.275	46039.51	45410.16	0.89	4585.25
23.06.20	00:00	1358.082	43074.20	42290.34	0.89	3865.43
Итого		58.192	2965.31	3119.82	0.00	719.81

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.81 час.
 Период обслуживания 0.196 час. Период функц.отказа (Е) 0.000 час.
 Период t1-t2 min 0.000 час. Период Gmin (g) 0.000 час.
 Период Gmax (g) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮЛ 2020

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Котельникова Ж.А.