

Организация ООО "УК" Единство островов"
 Адрес Тэцевская 4 Б МП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 413919

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.12.20	13.173	292.9844	294.0664	-	0.00	1.0820	93.16	48.32	44.83	0.00	24.00	
24.12.20	13.693	312.2773	313.0273	-	0.00	0.7500	93.52	49.81	43.72	0.00	24.00	
25.12.20	13.546	315.1328	316.2695	-	0.00	1.1367	93.17	50.32	42.85	0.00	24.00	
26.12.20	14.755	403.8789	404.7891	-	0.00	0.9102	90.15	53.74	36.41	0.00	24.00	
27.12.20	13.417	308.4648	309.2852	-	0.00	0.8203	91.21	47.83	43.38	0.00	24.00	
28.12.20	13.371	304.2266	305.3203	-	0.00	1.0938	93.45	49.62	43.82	0.00	24.00	
29.12.20	15.981	398.6567	399.7031	-	0.00	1.0664	96.78	56.84	39.93	0.00	24.00	
30.12.20	15.123	363.2691	364.5313	-	0.00	1.2422	95.03	53.55	41.49	0.00	24.00	
31.12.20	14.493	326.7617	328.2930	-	0.00	1.5313	93.45	49.22	44.23	0.00	24.00	
01.01.21	13.471	351.3432	352.3287	-	0.00	0.9855	90.35	52.13	38.22	0.00	24.00	
02.01.21	13.704	355.9916	356.6901	-	0.00	0.6985	91.48	53.11	38.37	0.00	24.00	
03.01.21	13.493	340.5023	341.5623	-	0.00	1.0599	91.23	51.73	39.50	0.00	24.00	
04.01.21	11.879	273.5685	274.5729	-	0.00	1.0044	89.88	46.57	43.31	0.00	24.00	
05.01.21	11.902	281.5520	282.6324	-	0.00	1.0804	88.97	46.80	42.17	0.00	24.00	
06.01.21	13.435	335.9659	336.7827	-	0.00	0.8168	91.28	51.42	39.86	0.00	24.00	
07.01.21	14.534	400.5266	401.3347	-	0.00	0.8081	90.63	54.47	36.16	0.00	24.00	
08.01.21	14.041	357.5164	358.3384	-	0.00	0.8220	90.79	51.64	39.15	0.00	24.00	
09.01.21	13.570	337.2605	337.9861	-	0.00	0.7256	89.94	49.82	40.12	0.00	24.00	
10.01.21	14.865	372.9722	373.6797	-	0.00	0.7075	91.32	51.58	39.73	0.00	24.00	
11.01.21	17.529	510.7046	511.2324	-	0.00	0.5278	96.71	62.55	34.16	0.00	24.00	
12.01.21	18.510	485.9233	487.7029	-	0.00	1.7795	101.98	64.08	37.90	0.00	24.00	
13.01.21	22.163	718.9058	720.9854	-	0.00	2.0796	104.46	73.84	30.62	0.00	24.00	
14.01.21	17.956	435.6338	435.0210	0.6128	0.00	-	103.06	62.04	41.02	0.00	24.00	
15.01.21	14.848	302.0776	302.6108	-	0.00	0.5332	99.06	50.07	48.99	0.00	24.00	
16.01.21	14.638	294.5864	295.2363	-	0.00	0.6499	98.16	48.62	49.54	0.00	24.00	
17.01.21	17.477	370.3813	370.9360	-	0.00	0.5547	100.95	53.95	47.01	0.00	24.00	
18.01.21	19.309	432.4658	432.7744	-	0.00	0.3086	105.64	61.21	44.43	0.00	24.00	
19.01.21	18.632	401.2573	402.0957	-	0.00	0.8384	105.24	59.02	46.22	0.00	24.00	
20.01.21	17.532	352.2222	352.9409	-	0.00	0.7188	104.98	55.41	49.57	0.00	24.00	
21.01.21	15.252	293.0234	293.4058	-	0.00	0.3823	102.51	50.64	51.87	0.00	24.00	
22.01.21	15.032	301.3438	301.7539	-	0.00	0.4102	100.90	51.19	49.71	0.00	24.00	
Итого	471.324	11331.3770	11357.8887	0.6128	0.00	27.1246	96.35	54.91	41.44	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.21	24:00	343.771	8305.72	8322.60	0.00	528.00
01.01.21	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.20	24:00	1192.821	36977.30	37116.62	0.00	4632.31
23.12.20	00:00	1065.268	33951.65	34081.33	0.00	4416.31
Итого		471.324	11331.38	11357.89	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

25 ЯНВ 2021

Ведомость получил:

Подпись *Ж.А. Котельникова* Котельникова Ж.А.

Организация ООО"УК"Единство островов"
 Адрес Тэцевская 4 Б ВП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 428121

Гвод.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.12.20	16.376	354.5859	355.5313	-	0.00	0.9453	93.12	47.06	46.06	0.10	23.90	UE
24.12.20	17.433	393.4297	395.3594	-	0.03	1.9297	93.50	49.32	44.18	0.00	24.00	
25.12.20	17.377	400.1094	402.5078	-	0.00	2.3984	93.17	49.87	43.30	0.00	24.00	
26.12.20	18.058	522.4844	525.1719	-	0.00	2.6875	90.14	54.17	35.97	0.00	24.00	
27.12.20	16.360	370.9219	373.3750	-	0.04	2.4531	91.20	47.21	43.99	0.00	24.00	
28.12.20	16.748	372.2109	374.1875	-	0.00	1.9766	93.41	48.55	44.86	0.00	24.00	
29.12.20	20.399	500.3359	502.3359	-	0.00	2.0000	96.76	56.15	40.62	0.00	24.00	
30.12.20	19.280	467.0156	468.7734	-	0.00	1.7578	95.02	53.88	41.14	0.00	24.00	
31.12.20	18.282	416.2344	418.1641	-	0.04	1.9297	93.46	49.67	43.79	0.00	24.00	
01.01.21	17.127	451.6712	452.9696	-	0.00	1.2985	90.33	52.54	37.80	0.00	24.00	
02.01.21	17.940	465.7337	468.1359	-	0.00	2.4022	91.48	53.08	38.39	0.00	24.00	
03.01.21	17.247	432.4792	434.2029	-	0.04	1.7237	91.23	51.47	39.76	0.00	24.00	
04.01.21	14.300	313.1007	314.2118	-	0.04	1.1111	89.84	44.28	45.56	0.00	24.00	
05.01.21	14.597	330.9063	332.3497	-	0.00	1.4435	88.94	44.93	44.01	0.00	24.00	
06.01.21	17.710	443.5425	444.7311	-	0.00	1.1886	91.29	51.49	39.80	0.00	24.00	
07.01.21	18.961	522.7861	524.9099	-	0.00	2.1238	90.62	54.47	36.14	0.00	24.00	
08.01.21	17.755	450.2559	452.0676	-	0.00	1.8118	90.78	51.47	39.31	0.00	24.00	
09.01.21	16.830	411.7444	413.6187	-	0.00	1.8743	89.93	49.17	40.76	0.00	24.00	
10.01.21	18.314	447.5720	449.1494	-	0.00	1.5774	91.28	50.48	40.80	0.00	24.00	
11.01.21	22.129	607.3818	608.2861	-	0.00	0.9043	96.76	60.48	36.27	0.00	24.00	
12.01.21	23.595	597.0508	597.8555	-	0.04	0.8047	101.97	62.65	39.33	0.00	24.00	
13.01.21	28.933	843.0059	841.8257	1.1802	0.09	-	104.45	70.35	34.11	0.00	24.00	
14.01.21	23.399	546.8271	546.6704	0.1567	0.10	-	103.04	60.45	42.59	0.01	23.99	U
15.01.21	19.263	387.2002	387.3062	-	0.04	0.1060	99.05	49.46	49.59	0.00	24.00	
16.01.21	18.063	378.6655	380.1807	-	0.00	1.5151	98.15	48.49	49.66	0.00	24.00	
17.01.21	22.319	466.3066	466.7588	-	0.22	0.4521	100.90	53.22	47.69	0.00	24.00	
18.01.21	24.940	536.1079	538.1548	-	0.04	2.0469	105.66	59.36	46.30	0.00	24.00	
19.01.21	23.934	493.7080	494.8447	-	0.00	1.1367	105.24	56.97	48.27	0.00	24.00	
20.01.21	22.571	446.2363	447.1592	-	0.08	0.9229	104.98	54.60	50.37	0.00	24.00	
21.01.21	20.006	379.0850	380.3525	-	0.04	1.2676	102.50	49.91	52.59	0.00	24.00	
22.01.21	19.371	378.5938	380.9902	-	0.00	2.3965	100.90	49.91	50.99	0.00	24.00	
Итого	601.218	14127.2891	14172.1377	1.3369	0.83	46.1858	96.31	53.91	42.40	0.11	743.89	0.11

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.01.21	24:00	440.105	10329.96	10356.73	0.72	527.99
01.01.21	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.20	24:00	3139.788	97386.26	98002.67	5.25	8227.50
23.12.20	00:00	2978.676	93588.93	94187.27	5.14	8011.60
Итого		601.218	14127.29	14172.14	0.83	743.89

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.89 час.
 Период отключения питания (U) 0.023 час. Период функ.отказа (E) 0.087 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. Тэцевская, 3 Тел: 202-16-76

25 ЯНВ 2021

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.