

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б
 (ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 413919

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2021 по 22.10.2021


Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кс
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.21	6.191	188.66	189.83	-1.17	0.00	73.0	40.2	32.7	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
24.09.21	5.902	167.21	168.22	-1.01	0.00	75.0	39.8	35.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
25.09.21	5.964	178.06	179.19	-1.13	0.00	73.5	40.1	33.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
26.09.21	6.066	167.28	168.22	-0.94	0.00	75.3	39.1	36.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
27.09.21	6.201	188.83	189.96	-1.13	0.00	73.3	40.6	32.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
28.09.21	6.476	190.45	191.61	-1.16	0.00	74.5	40.6	33.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
29.09.21	6.112	168.98	170.03	-1.05	0.00	76.0	39.9	36.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
30.09.21	5.908	161.16	162.15	-0.99	0.00	76.0	39.4	36.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
01.10.21	5.572	156.66	157.57	-0.91	0.00	75.1	39.6	35.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
02.10.21	5.585	152.45	153.30	-0.85	0.00	75.8	39.2	36.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
03.10.21	6.066	168.69	169.65	-0.96	0.00	75.2	39.3	35.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
04.10.21	6.193	182.11	183.14	-1.03	0.00	74.4	40.5	33.9	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
05.10.21	6.849	206.36	207.46	-1.10	0.00	74.6	41.5	33.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
06.10.21	6.588	186.44	187.40	-0.96	0.00	76.1	40.8	35.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
07.10.21	6.451	176.96	177.90	-0.94	0.00	76.7	40.4	36.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
08.10.21	6.022	163.36	164.33	-0.97	0.00	77.1	40.3	36.8	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
09.10.21	5.761	150.43	151.25	-0.82	0.00	77.7	39.4	38.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
10.10.21	5.823	152.84	153.74	-0.90	0.00	76.7	38.7	38.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
11.10.21	5.317	137.98	138.75	-0.77	0.00	77.4	38.9	38.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
12.10.21	5.224	140.25	141.03	-0.78	0.00	76.5	39.3	37.2	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
13.10.21	5.379	152.18	153.11	-0.93	0.00	75.2	39.9	35.3	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
14.10.21	5.438	148.65	149.54	-0.89	0.00	75.9	39.4	36.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
15.10.21	5.455	153.69	154.69	-1.00	0.00	75.2	39.8	35.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
16.10.21	5.767	164.64	165.67	-1.03	0.00	74.8	39.8	35.0	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
17.10.21	5.773	155.50	156.50	-1.00	0.00	76.0	39.0	37.1	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
18.10.21	5.611	149.25	150.14	-0.89	0.00	76.7	39.2	37.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
19.10.21	6.799	186.31	187.45	-1.14	0.00	76.6	40.2	36.4	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
20.10.21	7.409	202.64	203.78	-1.14	0.00	77.1	40.6	36.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
21.10.21	7.355	200.90	201.87	-0.97	0.00	76.6	40.1	36.5	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
22.10.21	5.962	154.22	154.96	-0.74	0.00	77.0	38.4	38.6	-	7.1	2.2	0.00	24.00	
Итого	181.219	5053.14	5082.44	-29.30	0.00	75.7	39.8	35.9	-	7.1	2.2	0.00	720.00	0.

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.21	24:00	1919.171	53574.600	53774.680	0.00	6546.83
23.09.21	00:00	1737.952	48521.460	48692.240	0.00	5826.83
Итого		181.219	5053.140	5082.440	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.001 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЕ ПИЩЕ
 СЕВЕРНЫЙ ОТДЕЛ (КАЗАНСКИЙ РАЙОН)
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 ТЭ-272-16-76

25 ОКТ 2021

Ведомость получена:

Имя Кочур И.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б
 (ИТП УУ 1) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 428121

Гпод.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2021 по 22.10.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл о
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.21	7.706	223.18	223.84	-0.66	0.00	73.0	38.5	34.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.09.21	7.321	199.11	199.69	-0.58	0.00	74.9	38.2	36.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.09.21	7.430	212.15	212.33	-0.18	0.00	73.5	38.5	35.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.09.21	7.365	194.79	195.37	-0.58	0.00	75.2	37.5	37.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.09.21	7.666	224.77	225.72	-0.95	0.00	73.3	39.2	34.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.09.21	8.026	227.00	227.85	-0.85	0.00	74.4	39.2	35.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.09.21	7.578	201.31	202.04	-0.73	0.00	75.9	38.4	37.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.09.21	7.366	193.50	194.60	-1.10	0.00	75.9	37.9	38.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.10.21	6.895	186.65	187.06	-0.41	0.00	75.0	38.1	36.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.10.21	6.847	180.59	181.66	-1.07	0.00	75.7	37.9	37.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.10.21	7.481	199.05	199.76	-0.71	0.00	75.2	37.7	37.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.10.21	7.758	219.57	220.98	-1.41	0.00	74.4	39.1	35.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.10.21	8.621	247.93	249.33	-1.40	0.00	74.6	39.9	34.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.10.21	8.386	226.24	227.74	-1.50	0.00	76.0	39.0	37.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.10.21	8.145	215.06	215.55	-0.49	0.00	76.7	38.9	37.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.10.21	7.568	197.82	198.35	-0.53	0.00	77.0	38.8	38.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.10.21	7.421	184.89	185.52	-0.63	0.00	77.6	37.5	40.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.10.21	7.571	190.44	191.18	-0.74	0.00	76.7	37.0	39.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.10.21	6.803	169.49	170.43	-0.94	0.00	77.3	37.3	40.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.10.21	6.285	163.55	163.87	-0.32	0.00	76.5	38.1	38.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.10.21	6.771	184.04	185.06	-1.02	0.00	75.1	38.4	36.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.10.21	6.751	177.67	178.49	-0.82	0.00	75.9	37.9	37.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.10.21	6.739	183.42	184.24	-0.82	0.00	75.2	38.5	36.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.10.21	7.239	197.73	198.95	-1.22	0.00	74.7	38.2	36.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.10.21	7.299	188.91	189.78	-0.87	0.00	76.0	37.4	38.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.10.21	6.854	177.06	177.70	-0.64	0.00	76.6	38.0	38.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.10.21	8.408	222.12	223.17	-1.05	0.00	76.5	38.8	37.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.10.21	9.172	241.37	242.46	-1.09	0.00	77.0	39.1	37.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.10.21	9.169	245.16	246.35	-1.19	0.00	76.5	39.2	37.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.10.21	7.007	177.08	178.25	-1.17	0.00	77.0	37.5	39.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	225.648	6051.65	6077.32	-25.67	0.00	75.6	38.3	37.3	-	7.6	2.5	0.00	720.00	0.

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.21	24:00	2483.858	64609.630	64956.640	2.38	6543.60
23.09.21	00:00	2258.210	58557.980	58879.320	2.38	5823.60
Итого		225.648	6051.650	6077.320	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Казань-10 ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ СЕТЬ
 СЕВЕРНЫЙ РАЙОН, УЛИЦА ТЭЦЕВСКАЯ, Д. 4Б
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 4Б Т 232-13-76

25 ОКТ 2021

Ведомость получена:

И.И. Игнатьев Х.А.
 Кош