

Организация ООО"УК"Единство островов"  
 Адрес Тещевская 4 МП  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 413085

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 СоСр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.11.20	9.133	283.5547	281.4922	2.0625	0.00	-	83.52	51.41	32.11	0.01	23.99	0
24.11.20	8.434	246.0879	244.0977	1.9902	0.00	-	82.70	48.52	34.17	0.00	24.00	0
25.11.20	8.189	235.4805	233.5605	1.9199	0.00	-	81.96	47.28	34.68	0.00	24.00	0
26.11.20	8.205	240.5879	238.5820	2.0059	0.00	-	82.48	48.48	34.01	0.00	24.00	0
27.11.20	8.585	261.9453	260.1328	1.8125	0.00	-	82.02	49.35	32.67	0.00	24.00	0
28.11.20	8.651	261.7266	259.6523	2.0742	0.00	-	82.30	49.35	32.95	0.00	24.00	0
29.11.20	8.438	236.1543	234.0723	2.0820	0.00	-	82.16	46.53	35.64	0.00	24.00	0
30.11.20	8.639	261.3672	259.5293	1.8379	0.00	-	82.90	49.95	32.95	0.00	24.00	0
01.12.20	10.131	286.2324	284.5332	1.6992	0.00	-	89.06	53.79	35.27	0.00	24.00	0
02.12.20	9.958	244.7188	242.7188	2.0000	0.00	-	92.69	52.13	40.56	0.00	24.00	0
03.12.20	11.105	302.0020	300.3125	1.6895	0.00	-	94.25	57.62	36.63	0.00	24.00	0
04.12.20	11.873	346.8574	345.0957	1.7617	0.00	-	94.09	60.01	34.08	0.00	24.00	0
05.12.20	12.121	310.7266	309.0625	1.6641	0.00	-	98.46	59.62	38.84	0.00	24.00	0
06.12.20	12.268	301.0547	299.5117	1.5430	0.00	-	98.79	58.21	40.58	0.00	24.00	0
07.12.20	10.411	235.1895	233.5742	1.6152	0.00	-	98.12	54.02	44.10	0.00	24.00	0
08.12.20	10.234	235.3828	233.7754	1.6074	0.00	-	96.37	53.05	43.33	0.00	24.00	0
09.12.20	10.218	241.4082	239.9688	1.4395	0.00	-	95.43	53.26	42.18	0.00	24.00	0
10.12.20	10.582	263.6523	262.3750	1.2773	0.00	-	95.11	55.12	39.99	0.00	24.00	0
11.12.20	11.492	317.2402	316.1582	1.0820	0.00	-	95.06	58.98	36.07	0.00	24.00	0
12.12.20	11.596	323.5078	322.3594	1.1484	0.00	-	94.40	58.71	35.70	0.00	24.00	0
13.12.20	11.776	311.5645	310.1484	1.4160	0.00	-	94.93	57.29	37.65	0.00	24.00	0
14.12.20	12.214	359.4473	357.9531	1.4941	0.00	-	94.56	60.73	33.83	0.00	24.00	0
15.12.20	11.373	283.1895	281.9707	1.2188	0.00	-	95.74	55.73	40.01	0.00	24.00	0
16.12.20	10.312	241.3887	240.1328	1.2559	0.00	-	94.53	51.95	42.58	0.00	24.00	0
17.12.20	9.349	212.2559	210.8652	1.3906	0.00	-	92.91	49.00	43.92	0.00	24.00	0
18.12.20	9.062	207.9570	206.5820	1.3750	0.00	-	93.05	49.60	43.45	0.00	24.00	0
19.12.20	12.212	322.8887	321.4102	1.4785	0.00	-	97.88	60.23	37.65	0.00	24.00	0
20.12.20	13.653	356.9063	355.6426	1.2637	0.00	-	100.33	62.26	38.07	0.00	24.00	0
21.12.20	10.797	259.9199	258.4609	1.4590	0.00	-	95.55	54.16	41.39	0.00	24.00	0
22.12.20	9.139	208.3008	206.9434	1.3574	0.00	-	92.15	48.40	43.74	0.00	24.00	0
Итого	310.149	8198.6953	8150.6738	48.0214	0.00	0.0000	92.14	54.45	37.69	0.01	719.99	0.01


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.12.20	24:00	785.736	28410.46	28216.20	0.00	4417.65
23.11.20	00:00	475.586	20211.76	20065.53	0.00	3697.66
Итого		310.149	8198.70	8150.67	0.00	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



КАЗИМОВ ТЕПЛОМА  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОН  
 УЛ.Тещевская, 3 Тел. 21

Ведомость подучета  
 Подпись \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК" Единство островов"  
 Адрес Тещевская 4 ВП  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 401147

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тн	Классиф Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 уточка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб.			
23.11.20	12.948	400.7266	401.3516	-	0.05	0.6250	83.22	50.98	32.23	0.00	24.00	0	
24.11.20	11.840	344.1719	344.7265	-	0.00	0.5547	82.36	48.03	34.33	0.00	24.00	0	
25.11.20	11.408	319.4453	319.9766	-	0.00	0.5313	81.59	45.95	35.64	0.00	24.00	0	
26.11.20	11.925	343.8672	344.2969	-	0.00	0.4297	82.12	47.51	34.61	0.00	24.00	0	
27.11.20	12.370	380.5547	381.4219	-	0.04	0.8672	81.73	49.30	32.43	0.00	24.00	0	
28.11.20	12.615	381.4609	382.2188	-	0.00	0.7578	81.98	48.98	33.00	0.00	24.00	0	
29.11.20	11.841	324.5156	325.1797	-	0.03	0.6641	81.81	45.38	36.42	0.00	24.00	0	
30.11.20	12.864	390.5625	391.1563	-	0.00	0.5938	82.59	49.73	32.86	0.00	24.00	0	
01.12.20	14.807	428.9219	429.8203	-	0.00	0.8984	88.72	54.29	34.43	0.00	24.00	0	
02.12.20	14.654	368.5234	368.9141	-	0.09	0.3906	92.31	52.65	39.66	0.00	24.00	0	
03.12.20	16.437	452.6875	452.0939	0.5938	0.00	-	93.91	57.72	36.19	0.00	24.00	0	
04.12.20	17.475	522.7109	524.3750	-	0.00	1.6641	93.79	60.47	33.31	0.00	24.00	0	
05.12.20	17.869	467.8750	468.0547	-	0.00	0.1797	98.13	60.08	38.05	0.00	24.00	0	
06.12.20	17.794	448.9219	449.5859	-	0.00	0.6641	98.45	58.96	39.49	0.00	24.00	0	
07.12.20	15.525	357.1719	358.5703	-	0.00	1.3984	97.72	54.38	43.34	0.00	24.00	0	
08.12.20	15.306	359.5156	360.6953	-	0.00	1.1797	95.98	53.53	42.45	0.00	24.00	0	
09.12.20	15.478	373.2422	374.3203	-	0.03	1.0781	95.10	53.75	41.35	0.00	24.00	0	
10.12.20	15.964	404.4844	404.1406	0.3438	0.00	-	94.74	55.39	39.35	0.00	24.00	0	
11.12.20	17.312	492.4063	493.0859	-	0.00	0.6797	94.74	59.70	35.04	0.00	24.00	0	
12.12.20	17.354	501.6719	502.0625	-	0.00	0.3906	94.08	59.60	34.47	0.00	24.00	0	
13.12.20	17.355	466.1641	465.8750	0.2891	0.03	-	94.63	57.52	37.11	0.00	24.00	0	
14.12.20	17.930	543.1563	544.4141	-	0.02	1.2578	94.27	61.38	32.89	0.00	24.00	0	
15.12.20	16.256	411.5391	412.9453	-	0.03	1.4063	95.39	56.01	39.38	0.00	24.00	0	
16.12.20	15.057	355.5547	356.6563	-	0.00	1.1016	94.14	51.90	42.24	0.00	24.00	0	
17.12.20	13.517	309.8125	310.7109	-	0.06	0.8984	92.50	48.97	43.53	0.00	24.00	0	
18.12.20	12.994	291.7109	292.5313	-	0.00	0.8203	92.53	48.08	44.45	0.00	24.00	0	
19.12.20	18.154	492.0078	493.1250	-	0.00	1.1172	97.57	60.81	36.76	0.00	24.00	0	
20.12.20	19.457	526.9844	526.4219	0.5625	0.00	-	100.02	63.26	36.77	0.00	24.00	0	
21.12.20	15.623	382.1719	383.5000	-	0.02	1.3281	95.21	54.46	40.76	0.00	24.00	0	
22.12.20	13.116	296.5938	297.1719	-	0.00	0.5781	91.71	47.58	44.13	-0.00	24.00	0	
Итого	453.247	12139.1326	12159.3984	1.7892	0.42	22.0548	91.93	54.70	37.23	0.01	719.99	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.12.20	24:00	2476.350	80976.33	80972.52	5.17	8204.62
23.11.20	00:00	2023.103	68837.20	68813.12	4.75	7484.63
Итого		453.247	12139.13	12159.40	0.42	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.003 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента [Подпись] Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



СЕТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 УЛ. ТЕЩЕВСКАЯ 4, 9  
 Тел: 202-16-

Ведомость учета:

Подпись

Шошев А.