

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4
 (ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 413085

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.08.2021 по 22.09.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл о
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.08.21	0.025	89.87	89.55	0.32	0.00	44.3	42.5	1.8	-	7.7	2.5	23.42	0.58	UD
24.08.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
25.08.21	1.035	49.05	48.74	0.31	0.00	69.4	48.4	21.0	-	7.7	2.5	8.43	15.57	U
26.08.21	1.363	63.42	63.26	0.16	0.00	71.1	49.7	21.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
27.08.21	1.402	68.09	68.07	0.02	0.00	70.1	49.6	20.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
28.08.21	1.351	72.65	72.56	0.09	0.00	69.8	51.3	18.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
29.08.21	1.410	70.42	70.25	0.17	0.00	70.1	50.2	19.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
30.08.21	1.549	73.97	73.77	0.20	0.00	70.1	49.2	20.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
31.08.21	1.604	81.86	81.69	0.17	0.00	69.3	49.8	19.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
01.09.21	1.520	79.13	78.95	0.18	0.00	69.2	50.0	19.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
02.09.21	1.532	75.99	75.82	0.17	0.00	69.7	49.6	20.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
03.09.21	1.570	74.22	74.11	0.11	0.00	70.0	48.9	21.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
04.09.21	1.578	73.25	73.18	0.07	0.00	70.3	48.8	21.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
05.09.21	1.752	81.67	81.44	0.23	0.00	70.1	48.7	21.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
06.09.21	1.631	74.17	73.95	0.22	0.00	70.5	48.6	21.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
07.09.21	1.687	76.18	75.94	0.24	0.00	70.4	48.3	22.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
08.09.21	1.752	81.08	80.83	0.25	0.00	70.1	48.5	21.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
09.09.21	1.739	76.44	76.22	0.22	0.00	70.6	48.0	22.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
10.09.21	1.686	76.73	76.54	0.19	0.00	70.3	48.4	21.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
11.09.21	1.726	76.80	76.60	0.20	0.00	70.5	48.1	22.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
12.09.21	1.848	80.87	80.68	0.19	0.00	70.3	47.5	22.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
13.09.21	1.699	77.91	77.74	0.17	0.00	70.3	48.6	21.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
14.09.21	1.655	72.11	71.98	0.13	0.00	70.6	47.7	22.9	-	7.7	2.5	1.40	22.60	D
15.09.21	0.004	34.22	33.97	0.25	0.00	63.8	63.6	0.2	-	7.7	2.5	23.92	0.08	D
16.09.21	1.508	133.75	132.84	0.91	0.00	70.2	58.9	11.3	-	7.7	2.5	7.16	16.84	ED
17.09.21	1.780	69.10	68.94	0.16	0.00	72.4	46.7	25.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
18.09.21	1.791	67.49	67.29	0.20	0.00	72.9	46.5	26.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
19.09.21	2.042	94.70	94.40	0.30	0.00	69.2	47.7	21.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
20.09.21	3.671	166.10	165.42	0.68	1.27	69.1	47.1	22.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
21.09.21	8.023	325.31	323.84	1.47	0.09	76.3	51.7	24.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
22.09.21	5.765	221.69	220.59	1.10	0.09	78.1	52.2	25.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
Итого	57.698	2758.24	2749.16	9.08	1.45	69.6	49.5	20.1	-	7.7	2.5	88.33	655.67	88

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.09.21	24:00	1301.734	40189.610	39951.430	2.13	5882.79
23.08.21	00:00	1244.036	37431.370	37202.270	0.67	5227.13
Итого		57.698	2758.240	2749.160	1.45	655.67

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 655.67 час.

Период отключения питания (U) 48.514 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 39.821 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Котельникова

Q = 57,698

655,67

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4
 (ИТП УУ 1) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 401147

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.08.2021 по 22.09.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл о:
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.08.21	0.044	147.61	151.03	-3.42	0.00	44.3	42.7	1.6	-	9.0	5.0	22.08	1.92	Е
24.08.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	30.0	0.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
25.08.21	1.365	76.09	77.63	-1.54	0.00	64.5	46.3	18.1	-	9.0	5.0	8.68	15.32	Е
26.08.21	1.935	89.59	91.18	-1.59	0.00	70.3	48.7	21.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
27.08.21	1.962	94.52	96.60	-2.08	0.00	69.6	48.9	20.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
28.08.21	2.005	103.49	105.72	-2.23	0.00	69.0	49.7	19.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
29.08.21	2.000	99.55	101.53	-1.98	0.00	69.4	49.4	20.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
30.08.21	2.257	105.39	107.36	-1.97	0.00	69.4	48.1	21.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
31.08.21	2.185	110.38	112.93	-2.55	0.00	68.7	48.9	19.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
01.09.21	2.186	112.60	115.21	-2.61	0.00	68.5	49.2	19.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
02.09.21	2.220	108.09	110.58	-2.49	0.00	68.9	48.4	20.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
03.09.21	2.149	102.52	104.71	-2.19	0.00	69.4	48.5	20.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
04.09.21	2.257	103.48	105.67	-2.19	0.00	69.6	47.8	21.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
05.09.21	2.488	111.61	113.71	-2.10	0.00	69.5	47.2	22.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
06.09.21	2.351	102.66	104.92	-2.26	0.00	69.9	47.1	22.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
07.09.21	2.407	105.68	108.09	-2.41	0.00	69.7	47.0	22.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
08.09.21	2.433	108.55	111.10	-2.55	0.00	69.4	47.0	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
09.09.21	2.458	104.54	106.89	-2.35	0.00	70.0	46.5	23.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
10.09.21	2.451	106.54	108.66	-2.12	0.00	69.6	46.7	22.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
11.09.21	2.464	105.53	107.81	-2.28	0.00	69.8	46.5	23.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
12.09.21	2.709	113.22	115.33	-2.11	0.00	69.6	45.8	23.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
13.09.21	2.462	108.41	110.48	-2.07	0.00	69.6	47.0	22.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
14.09.21	2.342	101.44	103.14	-1.70	0.00	69.8	46.7	23.0	-	9.0	5.0	1.31	22.69	Е
15.09.21	0.003	50.99	51.95	-0.96	0.00	60.8	60.6	0.2	-	9.0	5.0	23.96	0.04	Е
16.09.21	2.166	214.38	217.57	-3.19	0.00	70.1	60.0	10.1	-	9.0	5.0	6.97	17.03	Е
17.09.21	2.508	92.82	94.25	-1.43	0.00	71.4	44.4	27.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
18.09.21	2.518	88.50	90.14	-1.64	0.00	72.2	43.8	28.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
19.09.21	2.851	123.80	125.27	-1.47	0.00	68.6	45.6	23.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
20.09.21	4.815	233.44	235.99	-2.55	1.18	67.6	47.0	20.6	-	9.0	5.0	0.03	23.97	Е
21.09.21	7.513	211.75	213.56	-1.81	0.20	75.5	40.1	35.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
22.09.21	7.098	182.79	184.53	-1.74	0.14	77.3	38.6	38.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	Е
Итого	76.602	3519.96	3583.54	-63.58	1.51	67.5	46.9	20.6	-	9.0	5.0	87.03	656.97	87

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.09.21	24:00	1837.632	51482.270	49417.670	5.10	5886.89
23.08.21	00:00	1761.030	47962.310	45834.130	3.59	5229.92
Итого		76.602	3519.960	3583.540	1.51	656.97

656,97

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 656.97 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 87.027 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.

Q = 76,602