

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Тещевская 4 Б МП Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 413919  
 Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Свод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.06.2020 по 22.07.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 учетка	Vi	M2-M1 полмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.06.20	1.977	93.8251	94.1676	-	0.00	0.3425	70.92	49.94	20.99	0.01	23.99	U
24.06.20	2.110	93.1324	93.4921	-	0.00	0.3598	71.36	48.79	22.57	0.00	24.00	
25.06.20	2.015	96.1092	96.5505	-	0.00	0.4413	70.74	49.86	20.88	0.00	24.00	
26.06.20	2.060	87.1403	87.4760	-	0.00	0.3357	71.89	48.33	23.56	0.00	24.00	
27.06.20	1.945	91.0625	91.4786	-	0.00	0.3962	71.18	49.91	21.27	0.00	24.00	
28.06.20	2.143	89.0711	89.4455	-	0.00	0.3744	72.17	48.19	23.98	0.00	24.00	
29.06.20	2.010	85.0211	85.3989	-	0.00	0.3778	72.21	48.65	23.56	0.00	24.00	
30.06.20	1.960	84.7896	85.1295	-	0.00	0.3400	72.18	48.90	23.28	-0.00	24.00	
01.07.20	2.171	93.5793	93.9839	-	0.00	0.4045	71.73	48.61	23.12	0.00	24.00	
02.07.20	2.009	87.4680	87.8596	-	0.00	0.3916	72.01	49.12	22.89	0.00	24.00	
03.07.20	1.961	80.1852	80.5161	-	0.00	0.3309	72.99	48.37	24.62	0.00	24.00	
04.07.20	1.897	84.7278	85.0909	-	0.00	0.3632	71.94	49.63	22.31	0.00	24.00	
05.07.20	2.026	84.5770	84.9195	-	0.00	0.3425	72.29	48.42	23.88	0.00	24.00	
06.07.20	1.849	76.9963	77.2878	-	0.00	0.2915	73.04	49.11	23.93	0.00	24.00	
07.07.20	1.861	79.5988	79.8925	-	0.00	0.2937	72.41	49.11	23.30	0.00	24.00	
08.07.20	1.854	96.0242	96.4391	-	0.00	0.4149	70.12	50.90	19.22	0.00	24.00	
09.07.20	1.767	82.6573	82.9735	-	0.00	0.3162	71.74	50.19	21.54	0.00	24.00	
10.07.20	1.678	90.3945	90.7124	-	0.00	0.3179	70.45	51.97	18.48	0.00	24.00	
11.07.20	1.613	82.4893	82.7510	-	0.00	0.2617	71.16	51.68	19.47	0.00	24.00	
12.07.20	1.700	89.4331	89.7133	-	0.00	0.2802	70.60	51.69	18.92	0.00	24.00	
13.07.20	1.751	82.5681	82.8108	-	0.00	0.2427	71.73	50.61	21.12	0.00	24.00	
14.07.20	1.726	89.2786	89.5789	-	0.00	0.3003	70.46	51.21	19.25	0.00	24.00	
15.07.20	1.657	80.2693	80.5750	-	0.00	0.3057	71.74	51.19	20.55	0.00	24.00	
16.07.20	1.733	89.0229	89.3408	-	0.00	0.3179	70.53	51.14	19.39	0.00	24.00	
17.07.20	1.629	83.2434	83.5913	-	0.00	0.3479	71.19	51.70	19.49	0.00	24.00	
18.07.20	1.600	87.5798	87.9153	-	0.00	0.3354	70.51	52.33	18.18	0.00	24.00	
19.07.20	1.777	86.8071	87.1213	-	0.00	0.3142	71.29	50.91	20.38	0.00	24.00	
20.07.20	1.749	94.6741	94.9961	-	0.00	0.3220	70.12	51.72	18.39	0.00	24.00	
21.07.20	1.798	85.7888	86.0579	-	0.00	0.2690	71.40	50.52	20.88	0.00	24.00	
22.07.20	1.773	94.1523	94.5020	-	0.00	0.3496	70.33	51.58	18.75	0.00	24.00	
Итого	55.860	2621.6865	2631.7676	0.0000	0.00	10.0812	71.38	50.16	21.22	0.01	719.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.07.20	24:00	63.119	2955.11	2966.47	0.00	804.86
23.06.20	00:00	7.259	333.43	334.70	0.00	84.87
Итого		55.860	2621.69	2631.77	0.00	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.005 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 min-время (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



**КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**  
**СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**  
 ул. Тещевская, 3 тел: 202-16-76

**23 ИЮЛ 2020**

Ведомость получил:

Подпись  **КОТЕЛЬНИКОВА Ж.А.**

