

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (ИТП УУ 1
) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 445038

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2021 по 22.10.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кг о:
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.21	4.633	162.29	163.44	-1.15	0.04	72.7	44.3	28.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.09.21	4.904	157.41	158.47	-1.06	0.00	74.5	43.5	31.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.09.21	5.042	172.57	173.73	-1.16	0.04	73.2	44.0	29.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.09.21	4.768	152.05	152.92	-0.87	0.04	74.7	43.5	31.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.09.21	5.200	187.21	188.41	-1.20	0.00	73.0	45.3	27.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.09.21	5.369	190.96	191.96	-1.00	0.04	74.0	46.0	28.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.09.21	5.075	170.23	171.12	-0.89	0.00	75.5	45.7	29.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.09.21	4.541	145.34	145.91	-0.57	0.00	75.5	44.4	31.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.10.21	4.225	140.29	140.82	-0.53	0.03	74.5	44.5	30.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.10.21	4.250	135.08	135.40	-0.32	0.03	75.2	43.8	31.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.10.21	4.685	153.20	153.74	-0.54	0.03	74.8	44.3	30.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.10.21	5.153	182.30	183.20	-0.90	0.00	74.1	45.9	28.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.10.21	5.590	213.99	214.95	-0.96	0.00	74.2	48.2	26.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.10.21	5.574	208.34	209.02	-0.68	0.00	75.3	48.6	26.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.10.21	5.100	174.87	175.43	-0.56	0.03	76.1	47.1	29.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.10.21	4.726	154.93	155.58	-0.65	0.02	76.6	46.1	30.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.10.21	4.330	134.29	134.76	-0.47	0.00	77.1	44.9	32.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.10.21	4.413	132.37	132.67	-0.30	0.00	76.2	42.9	33.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.10.21	3.897	116.41	116.65	-0.24	0.02	76.7	43.3	33.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.10.21	3.812	117.29	117.41	-0.12	0.00	75.9	43.4	32.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.10.21	4.063	134.41	134.70	-0.29	0.02	74.5	44.4	30.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.10.21	4.162	132.41	132.62	-0.21	0.00	75.4	44.0	31.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.10.21	4.140	135.29	135.53	-0.24	0.02	74.7	44.2	30.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.10.21	4.596	154.99	155.31	-0.32	0.00	74.3	44.7	29.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.10.21	4.476	139.59	139.77	-0.18	0.00	75.5	43.5	32.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.10.21	4.566	141.19	141.39	-0.20	0.00	76.2	43.9	32.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.10.21	5.828	192.82	193.28	-0.46	0.01	76.2	46.0	30.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.10.21	6.183	206.18	206.63	-0.45	0.06	76.8	46.9	29.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.10.21	6.125	208.25	208.74	-0.49	0.08	76.2	46.9	29.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.10.21	4.441	132.26	132.31	-0.05	0.00	76.5	43.0	33.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	143.867	4778.81	4795.87	-17.06	0.51	75.2	44.9	30.3	-	7.6	2.5	0.00	720.00	0.

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.21	24:00	1324.887	40707.930	40915.480	11.45	6622.47
23.09.21	00:00	1181.020	35929.120	36119.610	10.95	5902.47
Итого		143.867	4778.810	4795.870	0.51	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 СЕВЕРНЫЙ ОТДЕЛ, КАЗАНЬ, ТЭЦ-4
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 ТЭ-2021-16-76

25 ОКТ 2021

Ведомость получил:

Иванов *Иванов* Иванов Иванов
 Казань

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д
 (ИТП УУ 2) - ТС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 445039

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2021 по 22.10.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Кл с
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.21	4.480	154.41	153.95	0.46	0.04	72.6	43.7	28.9	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.09.21	4.381	138.73	138.45	0.28	0.06	74.2	42.7	31.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.09.21	4.820	163.70	163.16	0.54	0.02	72.8	43.4	29.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.09.21	4.641	148.53	147.93	0.60	0.02	74.4	43.3	31.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.09.21	5.007	175.41	174.66	0.75	0.02	72.8	44.3	28.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.09.21	5.341	182.32	181.61	0.71	0.02	73.7	44.5	29.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
29.09.21	5.100	162.03	161.30	0.73	0.03	75.2	43.8	31.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
30.09.21	4.749	147.96	147.36	0.60	0.03	75.3	43.3	32.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.10.21	4.477	146.28	145.63	0.65	0.02	74.2	43.6	30.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.10.21	4.658	145.24	144.58	0.66	0.02	75.0	43.0	32.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.10.21	4.909	155.43	154.73	0.70	0.02	74.6	43.1	31.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.10.21	4.941	168.01	167.28	0.73	0.01	73.7	44.4	29.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.10.21	5.541	191.97	191.11	0.86	0.01	74.1	45.3	28.8	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.10.21	5.363	177.75	177.03	0.72	0.01	75.2	45.1	30.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.10.21	5.384	172.80	172.06	0.74	0.01	76.0	44.9	31.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.10.21	4.931	155.21	154.40	0.81	0.01	76.2	44.5	31.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.10.21	4.739	142.33	141.60	0.73	0.01	76.8	43.6	33.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.10.21	4.572	138.10	137.50	0.60	0.03	75.9	42.9	33.0	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.10.21	4.195	125.52	125.02	0.50	0.02	76.3	43.0	33.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.10.21	4.030	124.63	124.20	0.43	0.02	75.7	43.5	32.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.10.21	4.172	138.45	137.91	0.54	0.01	74.2	44.2	30.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.10.21	4.239	135.63	135.01	0.62	0.01	75.1	43.9	31.2	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.10.21	4.209	138.16	137.63	0.53	0.01	74.5	44.1	30.4	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.10.21	4.663	156.57	155.91	0.66	0.01	73.9	44.2	29.7	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.10.21	4.359	137.69	137.11	0.58	0.01	75.2	43.6	31.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.10.21	4.343	135.07	134.49	0.58	0.01	75.8	43.7	32.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.10.21	5.454	172.03	171.29	0.74	0.01	75.8	44.2	31.6	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.10.21	5.822	180.91	180.14	0.77	0.31	76.5	44.4	32.1	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.10.21	5.639	178.78	177.98	0.80	0.05	75.8	44.4	31.5	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.10.21	4.592	137.62	137.01	0.61	0.02	76.2	42.9	33.3	-	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	143.751	4627.27	4608.04	19.23	0.88	74.9	43.9	31.1	-	7.6	2.5	0.00	720.00	0.

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.21	24:00	1361.226	43585.280	43592.840	464.03	6637.69
23.09.21	00:00	1217.475	38958.010	38984.800	463.16	5917.69
Итого		143.751	4627.270	4608.040	0.88	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____



Представитель теплоснабжающей организации _____

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ РАЙОН, КАЗАНЬ, ИЛЧИНСКИЙ РАЙОН
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 9 Тел. 202-16-76

25 ОКТ 2021

Ведомость получена:

Подпись Ж.А. Котельникова