

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д  
 (ИТП УУ 2) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 445039

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Ви м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	20.2	0.7	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
24.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	19.9	0.6	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
25.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.2	19.7	0.5	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
26.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.9	19.4	0.5	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
27.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.7	19.2	0.4	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
28.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.5	19.1	0.4	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
29.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.4	19.0	0.4	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
30.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.3	18.9	0.4	7.6	2.5	24.00	0.00	Е
31.05.21	0.660	41.10	41.07	0.03	0.00	58.7	42.8	16.0	7.6	2.5	15.40	8.60	Е
01.06.21	1.007	92.41	92.01	0.40	0.00	67.5	56.7	10.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.06.21	1.068	99.02	98.49	0.53	0.00	67.5	56.9	10.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.06.21	1.043	78.45	77.34	1.11	0.00	68.9	55.7	13.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.06.21	0.996	80.00	78.89	1.11	0.00	68.5	56.1	12.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.06.21	1.044	76.00	75.31	0.69	0.00	68.4	54.8	13.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.06.21	1.098	72.29	71.87	0.42	0.00	69.2	54.1	15.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.06.21	1.010	79.62	78.79	0.83	0.00	68.8	56.2	12.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.06.21	1.042	82.07	81.23	0.84	0.00	68.3	55.7	12.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.06.21	0.998	74.97	74.28	0.69	0.00	68.7	55.5	13.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.06.21	1.046	81.53	80.79	0.74	0.00	68.2	55.4	12.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.06.21	0.996	89.70	89.39	0.31	0.00	67.7	56.7	11.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.06.21	0.926	74.95	74.99	-0.04	0.00	69.0	56.7	12.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.06.21	1.010	90.66	90.35	0.31	0.00	67.8	56.8	11.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.06.21	1.041	75.68	75.61	0.07	0.00	68.8	55.1	13.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.06.21	1.013	71.23	71.19	0.04	0.00	69.3	55.1	14.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.06.21	0.980	73.91	73.79	0.12	0.00	68.9	55.7	13.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.06.21	0.977	72.44	72.28	0.16	0.00	69.2	55.8	13.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.06.21	0.990	87.57	87.27	0.30	0.00	67.6	56.4	11.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.06.21	0.999	84.06	83.85	0.21	0.00	68.1	56.3	11.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.06.21	1.052	82.27	82.09	0.18	0.00	68.3	55.7	12.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.06.21	1.006	77.20	76.96	0.24	0.00	68.8	55.8	12.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.06.21	0.949	67.79	67.75	0.04	0.00	69.4	55.5	13.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	22.951	1804.92	1795.59	9.33	0.00	55.6	46.0	9.6	7.6	2.5	207.40	536.60	207.40

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Ви	Тр
22.06.21	24:00	1120.596	32310.860	32358.890	461.95	3804.27
23.05.21	00:00	1097.645	30505.940	30563.300	461.94	3267.67
Итого		22.951	1804.920	1795.590	0.00	536.60

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 536.60 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 207.398 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 ТЛ: 202-18-76

23 ИЮН 2021

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись Ж.А. Жотельникова Ж.А.

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Д  
 (ИТП УУ 1  
 ) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 445038

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.8	22.8	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
24.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	22.4	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
25.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.1	22.1	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
26.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.8	21.9	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
27.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.5	21.6	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
28.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.3	21.3	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
29.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.1	21.1	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
30.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	21.0	0.0	7.6	2.5	24.00	0.00	D
31.05.21	0.714	35.87	35.76	0.11	0.18	62.2	42.3	19.9	7.6	2.5	14.76	9.24	D
01.06.21	1.151	77.71	77.52	0.19	0.00	68.0	53.3	14.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.06.21	1.167	73.85	73.73	0.12	0.00	68.2	52.5	15.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.06.21	1.097	61.27	61.42	-0.15	0.09	69.8	52.0	17.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.06.21	1.068	64.18	68.45	-4.27	0.01	69.4	52.8	16.6	7.6	2.5	0.02	23.98	UD
05.06.21	1.124	65.95	76.00	-10.05	0.00	69.2	52.3	16.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.06.21	1.196	62.76	69.47	-6.71	0.00	70.2	51.2	19.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.06.21	1.090	64.16	66.87	-2.71	0.00	69.4	52.5	16.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.06.21	1.004	65.33	65.23	0.10	0.01	69.0	53.8	15.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.06.21	1.028	60.21	59.84	0.37	0.00	69.6	52.6	17.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.06.21	1.074	66.78	66.29	0.49	0.00	68.7	52.7	16.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.06.21	1.048	71.43	70.95	0.48	0.00	68.4	53.8	14.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.06.21	1.043	63.61	63.26	0.35	0.01	69.6	53.3	16.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.06.21	1.058	72.93	72.42	0.51	0.00	68.5	54.1	14.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.06.21	1.192	64.35	64.10	0.25	0.00	69.8	51.3	18.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.06.21	1.148	61.75	61.50	0.25	0.00	70.0	51.5	18.5	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.06.21	1.152	65.79	65.46	0.33	0.00	69.9	52.5	17.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.06.21	1.027	63.17	62.85	0.32	0.01	70.0	53.8	16.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.06.21	1.064	76.41	75.82	0.59	0.00	68.3	54.5	13.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.06.21	1.090	68.98	68.70	0.28	0.01	68.8	53.1	15.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.06.21	1.110	68.35	68.08	0.27	0.00	69.1	52.9	16.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.06.21	1.096	63.41	63.18	0.23	0.00	69.8	52.6	17.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.06.21	1.077	57.19	57.04	0.15	0.02	70.4	51.6	18.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	24.818	1495.44	1513.94	-18.50	0.34	56.8	44.4	12.4	7.6	2.5	206.77	537.23	206.78

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.06.21	24:00	1083.130	30132.450	30326.970	8.94	3786.96
23.05.21	00:00	1058.312	28637.010	28813.030	8.61	3249.73
Итого		24.818	1495.440	1513.940	0.34	537.23

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 537.23 час.  
 Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 206.765 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ИЮН 2021

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.