

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, д. 4Б  
 (ИТП УУ 1) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 428121

Гпод.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,25 - 250 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.02.2021 по 22.03.2021


Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.02.21	29.581	653.70	657.21	-3.51	0.00	104.8	59.7	45.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
24.02.21	27.308	555.05	557.95	-2.90	0.05	105.9	56.9	49.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
25.02.21	26.164	523.60	526.36	-2.76	0.03	104.9	55.2	49.8	7.6	2.5	0.00	24.00	
26.02.21	22.739	442.33	444.75	-2.42	0.04	102.4	51.2	51.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
27.02.21	21.596	424.21	426.53	-2.32	0.00	99.9	49.2	50.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
28.02.21	21.794	398.17	400.37	-2.20	0.04	101.8	47.3	54.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
01.03.21	20.501	382.86	385.12	-2.26	0.04	101.7	48.3	53.4	7.6	2.5	0.00	24.00	
02.03.21	16.365	295.51	297.36	-1.85	0.00	97.7	42.5	55.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
03.03.21	15.573	304.92	306.81	-1.89	0.00	92.8	41.8	51.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
04.03.21	15.595	331.43	333.42	-1.99	0.00	90.1	43.2	46.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
05.03.21	15.433	323.34	325.28	-1.94	0.04	91.4	43.8	47.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
06.03.21	16.603	335.91	337.88	-1.97	0.00	94.1	44.8	49.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
07.03.21	17.293	354.05	356.13	-2.08	0.00	95.3	46.6	48.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
08.03.21	16.434	327.85	329.83	-1.98	0.00	93.4	43.4	50.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
09.03.21	17.782	355.33	357.38	-2.05	0.00	96.6	46.7	49.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
10.03.21	20.227	396.24	398.45	-2.21	0.00	100.2	49.3	50.9	7.6	2.5	0.00	24.00	
11.03.21	20.380	400.98	403.35	-2.37	0.03	101.3	50.7	50.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
12.03.21	17.893	334.89	336.91	-2.02	0.04	99.4	46.2	53.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
13.03.21	18.171	361.69	363.83	-2.14	0.00	96.7	46.6	50.1	7.6	2.5	0.00	24.00	
14.03.21	17.604	381.44	383.62	-2.18	0.00	90.8	44.8	46.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
15.03.21	14.684	338.37	340.42	-2.05	0.04	86.4	43.1	43.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
16.03.21	14.138	330.47	332.44	-1.97	0.00	86.0	43.3	42.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
17.03.21	14.503	346.90	348.93	-2.03	0.02	85.5	43.8	41.7	7.6	2.5	0.00	24.00	
18.03.21	14.007	339.14	341.15	-2.01	0.00	84.7	43.5	41.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
19.03.21	13.284	314.19	316.10	-1.91	0.02	84.9	42.7	42.2	7.6	2.5	0.00	24.00	
20.03.21	13.873	337.78	339.77	-1.99	0.00	83.7	42.8	41.0	7.6	2.5	0.00	24.00	
21.03.21	14.552	359.91	361.95	-2.04	0.03	83.9	43.6	40.3	7.6	2.5	0.00	24.00	
22.03.21	13.557	332.94	334.94	-2.00	0.00	83.8	43.2	40.6	7.6	2.5	0.00	24.00	
Итого	507.634	10583.20	10644.24	-61.04	0.44	94.3	46.6	47.7	7.6	2.5	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.21	24:00	1555.882	33348.480	33505.980	1.72	1943.89
23.02.21	00:00	1048.248	22765.280	22861.740	1.28	1271.89
Итого		507.634	10583.200	10644.240	0.44	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 ул. Тэцевская, 3 тел: 202-16-76

24 МАР 2021

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Котельникова

Организация ООО "УК "ЕДИНСТВО ОСТРОВОВ"  
 Адрес Татарстан Респ., Казань Г, Тэцевская ул, д. 4Б  
 (ИТП УУ 2) - ТС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 413919

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.02.21	22.249	601.51	602.99	-1.48	0.00	104.8	68.0	36.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
24.02.21	20.355	475.17	477.19	-2.02	0.00	105.8	63.2	42.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
25.02.21	19.403	420.87	421.33	-0.46	0.00	104.9	59.0	45.9	7.1	2.2	0.00	24.00	
26.02.21	17.334	366.19	366.60	-0.41	0.00	102.4	55.3	47.1	7.1	2.2	0.00	24.00	
27.02.21	16.652	355.20	355.84	-0.64	0.00	99.9	53.2	46.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
28.02.21	16.673	335.18	335.79	-0.61	0.00	101.8	52.3	49.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
01.03.21	15.753	321.59	322.32	-0.73	0.00	101.7	52.9	48.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
02.03.21	12.304	228.92	229.28	-0.36	0.00	97.7	44.1	53.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
03.03.21	11.803	240.49	241.06	-0.57	0.00	92.8	43.8	49.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
04.03.21	11.742	256.91	257.54	-0.63	0.00	90.1	44.6	45.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
05.03.21	12.287	273.61	274.11	-0.50	0.00	91.4	46.6	44.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
06.03.21	12.783	279.59	280.38	-0.79	0.00	94.1	48.5	45.6	7.1	2.2	0.00	24.00	
07.03.21	13.158	292.20	292.62	-0.42	0.00	95.3	50.4	44.9	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
08.03.21	12.638	265.46	265.90	-0.44	0.00	93.4	46.0	47.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
09.03.21	13.865	295.91	296.46	-0.55	0.00	96.6	49.9	46.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
10.03.21	15.747	349.89	350.58	-0.69	0.00	100.2	55.4	44.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
11.03.21	15.670	337.67	338.50	-0.83	0.00	101.3	55.1	46.2	7.1	2.2	0.00	24.00	
12.03.21	13.950	283.39	284.48	-1.09	0.00	99.4	50.4	49.1	7.1	2.2	0.00	24.00	
13.03.21	14.168	302.34	303.03	-0.69	0.00	96.7	50.0	46.7	7.1	2.2	0.00	24.00	
14.03.21	13.265	305.36	306.15	-0.79	0.00	90.9	47.5	43.3	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
15.03.21	11.293	271.16	271.84	-0.68	0.00	86.4	44.8	41.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
16.03.21	11.270	274.33	274.98	-0.65	0.00	86.0	45.0	41.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
17.03.21	11.504	290.45	291.04	-0.59	0.00	85.5	46.0	39.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
18.03.21	10.967	277.30	278.37	-1.07	0.00	84.8	45.3	39.5	7.1	2.2	0.00	24.00	
19.03.21	10.505	258.95	259.66	-0.71	0.00	84.9	44.4	40.5	7.1	2.2	0.00	24.00	Е
20.03.21	10.862	279.14	279.84	-0.70	0.00	83.8	45.0	38.8	7.1	2.2	0.00	24.00	
21.03.21	11.531	307.83	308.48	-0.65	0.00	84.0	46.6	37.4	7.1	2.2	0.00	24.00	
22.03.21	10.257	263.24	263.83	-0.59	0.00	83.8	45.0	38.9	7.1	2.2	0.00	24.00	
Итого	389.986	8809.85	8830.19	-20.34	0.00	94.3	49.9	44.4	7.1	2.2	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.03.21	24:00	1204.505	27635.490	27688.490	0.00	1943.99
23.02.21	00:00	814.519	18825.640	18858.300	0.00	1272.00
Итого		389.986	8809.850	8830.190	0.00	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.003 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 УЛ. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

24 МАР 2021

Ведомость получил:

Подпись Ж.А. Кустельникова Ж.А.